

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.03.2024 23	23,87	60,51	57,86	2,65	35,133	30,735	4,398	0,427	0,386	4,398	0,294
23.03.2024 23	24,00	58,32	49,00	9,32	25,460	20,106	5,354	0,401	0,371	5,354	0,326
24.03.2024 23	23,82	61,16	58,37	2,79	35,306	29,241	6,065	0,421	0,380	6,065	0,380
25.03.2024 23	24,00	59,94	51,70	8,24	30,075	25,364	4,711	0,411	0,375	4,711	0,304
26.03.2024 23	24,00	61,33	58,28	3,05	35,279	30,696	4,583	0,428	0,387	4,583	0,317
27.03.2024 23	24,00	60,49	57,78	2,71	36,671	31,078	5,593	0,423	0,381	5,593	0,357
28.03.2024 23	24,00	61,12	58,42	2,70	35,644	30,759	4,885	0,424	0,383	4,885	0,324
29.03.2024 23	24,00	60,60	58,05	2,55	35,368	31,005	4,363	0,429	0,388	4,363	0,293
30.03.2024 23	24,00	60,18	57,60	2,58	35,843	30,534	5,309	0,424	0,383	5,309	0,332
31.03.2024 23	24,00	61,04	58,45	2,59	35,710	30,473	5,237	0,425	0,384	5,237	0,337
01.04.2024 23	24,00	55,44	53,30	2,14	35,728	30,321	5,407	0,423	0,383	5,407	0,301
02.04.2024 23	24,00	59,87	57,36	2,51	35,641	30,870	4,771	0,429	0,388	4,771	0,312
03.04.2024 23	24,00	60,77	58,34	2,43	35,842	30,735	5,107	0,426	0,385	5,107	0,326
04.04.2024 23	24,00	55,57	53,44	2,13	35,575	30,554	5,021	0,423	0,383	5,021	0,287
05.04.2024 23	24,00	57,24	55,00	2,24	35,952	30,461	5,491	0,425	0,385	5,491	0,317
06.04.2024 23	24,00	60,28	57,84	2,44	35,367	30,814	4,553	0,422	0,381	4,553	0,297
07.04.2024 23	24,00	60,82	58,17	2,65	35,713	30,514	5,199	0,425	0,385	5,199	0,337
08.04.2024 23	24,00	60,79	58,25	2,54	35,306	30,750	4,556	0,426	0,385	4,556	0,303
09.04.2024 23	24,00	60,53	57,56	2,97	35,580	30,586	4,994	0,427	0,386	4,994	0,336
10.04.2024 23	24,00	60,31	57,27	3,04	35,307	30,547	4,760	0,406	0,365	4,760	0,322
11.04.2024 23	24,00	60,89	57,81	3,08	35,628	30,316	5,312	0,430	0,389	5,312	0,355
12.04.2024 23	24,00	59,95	56,96	2,99	35,730	30,212	5,518	0,423	0,383	5,518	0,355
13.04.2024 23	24,00	60,13	57,01	3,12	35,773	30,073	5,700	0,427	0,387	5,700	0,375
14.04.2024 23	24,00	60,21	57,16	3,05	35,756	29,707	6,049	0,417	0,377	6,049	0,386
15.04.2024 23	24,00	59,43	56,53	2,90	34,896	30,275	4,621	0,427	0,387	4,621	0,307
16.04.2024 23	24,00	53,33	50,93	2,40	35,369	29,624	5,745	0,426	0,386	5,745	0,328
17.04.2024 23	24,00	53,94	51,23	2,71	35,911	29,456	6,455	0,426	0,386	6,455	0,372
18.04.2024 23	24,00	54,56	52,07	2,49	35,788	29,430	6,358	0,427	0,386	6,358	0,373
19.04.2024 23	24,00	53,75	51,22	2,53	35,049	29,952	5,097	0,427	0,386	5,097	0,304
20.04.2024 23	24,00	53,72	51,16	2,56	35,659	29,425	6,234	0,428	0,387	6,234	0,354
Среднее	23,99	58,87	55,80	3,07	35,069	29,820	5,248	0,423	0,383	5,248	0,330
Итого	719,68				1052,059	894,613	157,446			157,446	9,909

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.03.2024 23	20593,809	17360,922	185,195
20.04.2024 23	21645,868	18255,535	195,105

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1