

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 39

Тип прибора: TCPB-043

Номер прибора: 1801456

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
22.08.2024 23	24,00	60,22	57,78	2,44	37,075	32,860	4,215	3,977	3,525	4,215	0,286
23.08.2024 23	24,00	60,15	57,64	2,51	35,850	32,125	3,725	3,942	3,498	3,725	0,260
24.08.2024 23	24,00	59,59	54,30	5,29	32,863	28,992	3,871	3,845	3,423	3,871	0,266
25.08.2024 23	24,00	60,49	58,04	2,45	38,645	34,892	3,753	3,933	3,446	3,753	0,268
26.08.2024 23	24,00	59,63	57,18	2,45	36,076	32,270	3,806	3,865	3,406	3,806	0,262
27.08.2024 23	24,00	60,00	57,16	2,84	32,317	28,802	3,515	4,102	3,721	3,515	0,252
28.08.2024 23	24,00	60,07	57,26	2,81	32,823	28,713	4,110	4,028	3,643	4,110	0,281
29.08.2024 23	24,00	60,38	57,56	2,82	32,989	28,786	4,203	4,011	3,626	4,203	0,286
30.08.2024 23	24,00	60,32	57,51	2,81	32,997	28,709	4,288	4,062	3,681	4,288	0,290
31.08.2024 23	24,00	60,44	57,63	2,81	32,843	28,662	4,181	4,073	3,692	4,181	0,284
01.09.2024 23	24,00	59,47	56,75	2,72	32,806	28,537	4,269	3,964	3,584	4,269	0,281
02.09.2024 23	24,00	58,96	56,32	2,64	33,388	28,221	5,167	4,018	3,631	5,167	0,322
03.09.2024 23	24,00	59,91	57,13	2,78	31,738	27,832	3,906	3,986	3,614	3,906	0,268
04.09.2024 23	23,87	57,40	53,96	3,44	30,830	26,846	3,984	3,204	2,820	3,984	0,269
05.09.2024 23	24,00	60,07	57,55	2,52	36,799	32,421	4,378	4,009	3,563	4,378	0,293
06.09.2024 23	24,00	60,20	57,67	2,53	36,648	32,550	4,098	4,012	3,563	4,098	0,281
07.09.2024 23	24,00	60,02	57,54	2,48	36,855	32,414	4,441	4,035	3,590	4,441	0,296
08.09.2024 23	24,00	59,83	57,33	2,50	36,536	32,390	4,146	3,962	3,514	4,146	0,281
09.09.2024 23	24,00	59,38	56,90	2,48	36,760	32,201	4,559	3,971	3,525	4,559	0,298
10.09.2024 23	24,00	59,81	57,28	2,53	36,710	32,486	4,224	3,999	3,554	4,224	0,285
11.09.2024 23	24,00	59,97	57,43	2,54	36,483	32,582	3,901	3,971	3,525	3,901	0,272
12.09.2024 23	24,00	60,22	57,71	2,51	36,660	32,233	4,427	4,023	3,578	4,427	0,296
13.09.2024 23	24,00	59,19	56,76	2,43	36,170	32,476	3,694	4,009	3,567	3,694	0,254
14.09.2024 23	24,00	59,25	56,76	2,49	37,203	31,805	5,398	4,092	3,654	5,398	0,338
15.09.2024 23	24,00	59,33	56,82	2,51	36,523	32,057	4,466	4,021	3,581	4,466	0,296
16.09.2024 23	24,00	59,13	56,61	2,52	36,584	32,049	4,535	4,056	3,620	4,535	0,296
17.09.2024 23	24,00	58,34	55,95	2,39	36,267	31,778	4,489	4,152	3,721	4,489	0,285
18.09.2024 23	24,00	58,00	55,50	2,50	36,189	31,664	4,525	4,063	3,632	4,525	0,288
19.09.2024 23	24,00	58,19	55,64	2,55	36,013	31,562	4,451	4,066	3,637	4,451	0,289
20.09.2024 23	24,00	59,28	56,65	2,63	36,170	31,445	4,725	4,068	3,636	4,725	0,307
Среднее	24,00	59,57	56,88	2,70	35,260	31,012	4,248	3,984	3,559	4,248	0,284
Итого	719,87				1057,810	930,360	127,450			127,450	8,529

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
21.08.2024 23	25591,287	21621,615	229,533
20.09.2024 23	26649,097	22551,975	238,062

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1