

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 2 блок 2

Номер прибора: 0

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	20,85	21,11	-0,26	0,000	0,000	0,000	3,829	3,921	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	19,86	20,02	-0,16	0,000	0,000	0,000	4,064	4,155	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,38	21,64	-0,26	0,000	0,000	0,000	3,802	3,895	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,07	21,38	-0,31	0,000	0,000	0,000	3,612	3,705	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,13	21,48	-0,35	0,000	0,000	0,000	3,481	3,575	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	25,35	22,43	2,92	12,455	10,889	1,566	4,667	4,352	0,171	0,150
16.11.2023 23	24,00	48,87	37,50	11,37	62,862	55,137	7,725	5,168	4,201	0,730	0,640
17.11.2023 23	24,00	50,17	35,96	14,21	57,179	50,075	7,104	5,103	4,325	0,814	0,713
18.11.2023 23	24,00	49,14	36,95	12,19	56,274	49,286	6,988	4,738	3,975	0,697	0,610
19.11.2023 23	24,00	47,84	36,17	11,67	62,497	54,714	7,783	4,767	4,071	0,728	0,637
20.11.2023 23	24,00	50,52	37,17	13,35	61,308	53,663	7,645	4,770	4,094	0,816	0,715
21.11.2023 23	24,00	55,41	38,84	16,57	60,426	52,887	7,539	4,675	4,013	1,000	0,875
22.11.2023 23	24,00	52,93	37,62	15,31	60,409	52,877	7,532	4,518	3,851	0,924	0,809
Среднее	24,00	37,27	29,87	7,40	33,339	29,194	4,145	4,400	4,010	0,452	0,396
Итого	312,00				433,410	379,528	53,882			5,880	5,149

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	12212,590	12391,394	153,659	158,570
22.11.2023 23	12646,000	12770,922	159,539	163,719

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru