

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Виктория"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 4 блок 1

Номер прибора: 1801437

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	21,35	20,04	1,31	0,000	0,023	-0,023	4,861	4,896	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	20,92	20,11	0,81	0,000	0,000	0,000	4,885	4,998	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,91	21,13	0,78	0,000	0,000	0,000	5,061	5,135	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,37	20,54	0,83	0,000	0,000	0,000	5,314	5,415	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,29	20,33	0,96	0,000	0,000	0,000	4,958	5,041	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	24,98	21,73	3,25	0,000	0,005	-0,005	5,093	4,718	0,000	0,000
16.11.2023 23	14,65	49,83	38,85	10,98	0,000	0,000	0,000	6,883	5,967	0,000	0,000
17.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.11.2023 23	13,70	48,24	37,26	10,98	33,062	32,545	0,517	5,515	4,862	0,369	0,363
19.11.2023 23	24,00	48,09	36,17	11,92	61,921	61,116	0,805	6,039	5,449	0,737	0,728
20.11.2023 23	24,00	51,14	37,75	13,39	62,730	61,911	0,819	6,040	5,471	0,840	0,829
21.11.2023 23	24,00	55,77	39,74	16,03	62,338	61,542	0,796	5,937	5,407	0,996	0,984
22.11.2023 23	24,00	53,21	38,59	14,62	60,470	59,743	0,727	5,764	5,269	0,883	0,873
Среднее	20,64	33,70	27,10	6,60	21,579	21,299	0,280	5,104	4,818	0,294	0,290
Итого	268,35				280,521	276,885	3,636			3,826	3,775

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	11250,876	11153,584	137,041	135,918
22.11.2023 23	11531,397	11430,469	140,867	139,694

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru