

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Б

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 2003853

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	16,64	16,45	0,19	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	15,85	15,67	0,18	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,46	17,11	0,35	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,22	17,02	0,20	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	16,63	16,48	0,15	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	40,41	27,24	13,17	18,675	18,360	0,315	4,941	4,716	0,484	0,476
16.11.2023 23	24,00	66,89	34,73	32,16	25,097	24,749	0,348	4,617	4,604	0,767	0,757
17.11.2023 23	24,00	65,48	36,59	28,89	29,855	29,400	0,455	4,625	4,640	0,847	0,835
18.11.2023 23	24,00	67,06	37,32	29,74	30,056	29,596	0,460	4,663	4,684	0,861	0,848
19.11.2023 23	24,00	65,81	37,14	28,67	29,833	29,387	0,446	4,511	4,544	0,844	0,832
20.11.2023 23	24,00	65,96	38,61	27,35	35,141	34,622	0,519	4,639	4,646	0,936	0,923
21.11.2023 23	24,00	70,18	41,53	28,65	39,675	39,086	0,589	5,072	5,106	1,128	1,111
22.11.2023 23	24,00	73,22	39,93	33,29	31,692	31,265	0,427	5,297	5,258	1,012	0,999
Среднее	24,00	46,06	28,91	17,15	18,463	18,190	0,274	5,304	5,095	0,529	0,521
Итого	312,00				240,024	236,465	3,559			6,879	6,779

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	17284,294	16969,204	476,408	467,877
22.11.2023 23	17524,318	17205,669	483,287	474,656

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru