

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Уютный дом"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Г

Номер прибора: 1305460

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,36	16,51	0,00	0,000	0,000	0,000	3,294	0,877	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,48	15,54	0,00	0,000	0,000	0,000	2,702	0,173	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,47	16,69	0,00	0,000	0,000	0,000	2,549	0,031	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,78	17,03	0,00	0,000	0,000	0,000	2,468	0,031	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	30,65	22,81	24,41	171,262	168,698	2,563	3,712	2,264	4,187	4,118
15.11.2023 23	23,67	66,38	37,92	27,11	329,954	322,491	7,463	4,640	4,609	8,944	8,743
16.11.2023 23	24,00	66,79	39,13	27,59	41,224	40,245	0,978	4,782	4,813	1,136	1,110
17.11.2023 23	24,00	65,43	38,40	27,01	38,587	37,798	0,788	4,813	4,915	1,041	1,021
18.11.2023 23	24,00	66,63	38,78	28,08	37,909	37,087	0,822	4,823	4,895	1,063	1,041
19.11.2023 23	24,00	64,53	38,45	28,04	36,631	35,609	1,022	4,670	4,793	1,026	0,998
20.11.2023 23	24,00	65,89	38,98	26,88	41,500	40,769	0,731	4,884	4,864	1,114	1,096
21.11.2023 23	24,00	69,90	39,79	29,95	39,391	38,368	1,024	5,160	5,404	1,178	1,149
22.11.2023 23	24,00	73,19	43,25	29,83	47,253	45,733	1,521	5,476	5,547	1,408	1,364
Среднее	23,97	49,11	31,02	19,15	60,285	58,985	1,301	4,152	3,324	1,623	1,588
Итого	311,67				783,711	766,800	16,912			21,096	20,641

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	-340,045	1202,281
22.11.2023	-323,134	1223,377

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru