

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Уютный дом"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 12Г

Номер прибора: 1305460

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	72,29	44,42	27,87	49,054	48,111	0,942	5,598	5,680	1,363	1,341
24.03.2024 23	24,00	68,75	42,81	25,94	37,337	37,847	-0,510	5,578	5,629	1,112	0,982
25.03.2024 23	24,00	59,06	38,30	20,76	27,386	27,049	0,338	4,884	5,649	0,819	0,562
26.03.2024 23	24,00	70,36	44,27	26,09	45,294	43,981	1,313	5,354	5,659	1,205	1,147
27.03.2024 23	24,00	74,18	47,80	26,38	61,198	58,954	2,245	5,557	5,690	1,600	1,555
28.03.2024 23	24,00	56,88	37,97	18,91	14,885	25,786	-10,901	5,649	5,751	0,433	0,488
29.03.2024 23	24,00	60,53	38,82	21,71	0,000	28,892	-28,892	4,946	5,721	0,000	0,627
30.03.2024 23	24,00	58,51	40,39	18,12	0,000	31,917	-31,917	4,946	5,690	0,000	0,578
31.03.2024 23	24,00	62,37	41,48	20,89	0,000	32,387	-32,387	5,731	5,659	0,000	0,677
01.04.2024 23	24,00	55,14	38,15	16,99	0,000	25,639	-25,639	6,027	5,649	0,000	0,436
02.04.2024 23	24,00	52,49	36,73	15,76	0,000	21,954	-21,954	6,108	5,588	0,000	0,346
03.04.2024 23	24,00	52,96	37,77	15,19	0,000	23,108	-23,108	5,761	5,404	0,000	0,351
04.04.2024 23	24,00	50,44	41,05	9,39	0,000	21,470	-21,470	5,965	5,557	0,000	0,202
05.04.2024 23	24,00	55,04	36,44	18,60	0,000	25,275	-25,275	5,741	5,292	0,000	0,470
06.04.2024 23	24,00	54,14	35,28	18,86	0,000	20,196	-20,196	5,506	5,506	0,000	0,381
07.04.2024 23	24,00	57,32	37,91	19,41	0,000	24,927	-24,927	5,619	5,588	0,000	0,484
08.04.2024 23	24,00	47,14	32,93	14,21	0,000	14,972	-14,972	5,506	5,629	0,000	0,213
09.04.2024 23	24,00	55,63	37,82	17,81	0,000	28,335	-28,335	4,650	5,527	0,000	0,505
10.04.2024 23	24,00	51,52	35,84	15,68	0,000	24,535	-24,535	4,956	5,537	0,000	0,385
11.04.2024 23	24,00	53,35	35,03	18,32	0,000	22,682	-22,682	4,619	4,609	0,000	0,416
12.04.2024 23	24,00	49,88	33,17	16,71	0,000	17,404	-17,404	5,445	5,303	0,000	0,291
13.04.2024 23	24,00	59,70	35,93	23,77	0,000	26,406	-26,406	5,659	5,374	0,000	0,628
14.04.2024 23	24,00	50,35	34,22	16,13	0,000	19,288	-19,288	5,782	5,415	0,000	0,311
15.04.2024 23	24,00	43,46	32,35	11,11	0,000	15,248	-15,248	5,812	5,221	0,000	0,169
16.04.2024 23	24,00	20,13	20,76	-0,63	0,000	0,000	0,000	3,732	3,671	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	19,52	19,23	0,29	0,000	0,000	0,000	0,061	0,479	0,000	0,000
Среднее	24,00	54,27	36,80	17,47	9,044	25,629	-16,585	5,200	5,249	0,251	0,521
Итого	624,00				235,154	666,362	-431,207			6,531	13,542

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	-297,916	1383,477
17.04.2024	-729,123	1390,008

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru