

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 16

Номер прибора: 1414395

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	23,16	23,76	-6,99	0,100	0,398	-0,299	2,407	1,988	0,000	-0,003
11.11.2023 23	24,00	22,25	27,52	0,00	0,000	0,000	0,000	2,335	2,356	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	22,67	25,05	0,00	0,000	0,000	0,000	2,294	2,325	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	22,44	26,03	0,00	0,000	0,000	0,000	2,386	2,396	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	22,30	25,19	-5,19	0,080	0,399	-0,319	4,303	4,313	-0,001	-0,002
15.11.2023 23	24,00	22,16	26,05	0,00	0,000	0,000	0,000	6,006	5,945	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	29,81	29,04	7,42	36,234	34,780	1,454	5,201	4,701	0,270	0,258
17.11.2023 23	24,00	44,62	34,48	9,92	85,370	82,046	3,324	4,895	3,906	0,846	0,814
18.11.2023 23	24,00	55,98	41,09	14,93	91,752	88,542	3,210	5,486	4,344	1,369	1,322
19.11.2023 23	24,00	55,18	40,94	14,18	94,023	90,202	3,822	4,701	3,487	1,333	1,279
20.11.2023 23	24,00	56,43	41,30	15,05	89,160	85,615	3,545	4,558	3,467	1,341	1,289
21.11.2023 23	24,00	57,86	40,32	17,47	82,968	79,611	3,358	5,904	4,844	1,448	1,391
22.11.2023 23	24,00	61,34	43,05	18,29	79,779	76,410	3,369	5,731	4,946	1,458	1,398
Среднее	24,00	38,17	32,60	6,54	43,036	41,385	1,651	4,324	3,771	0,620	0,596
Итого	312,00				559,467	538,002	21,465			8,065	7,745

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	-7263,454	1542,253
22.11.2023	-7241,989	1550,318

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru