

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 16

Номер прибора: 1414395

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	59,91	43,07	16,85	91,414	87,394	4,020	5,649	4,640	1,539	1,473
24.03.2024 23	24,00	61,67	43,57	18,10	91,693	87,742	3,951	5,619	4,568	1,659	1,588
25.03.2024 23	24,00	61,43	43,77	17,66	92,000	88,003	3,997	5,792	4,680	1,624	1,554
26.03.2024 23	24,00	55,00	40,64	15,47	84,525	80,824	3,701	5,659	4,589	1,307	1,250
27.03.2024 23	24,00	60,36	42,73	17,63	91,874	87,830	4,043	5,313	4,171	1,619	1,548
28.03.2024 23	24,00	60,77	43,16	17,62	91,825	87,866	3,959	5,659	4,660	1,617	1,548
29.03.2024 23	24,00	60,14	42,97	17,16	90,399	86,445	3,955	5,435	4,446	1,551	1,483
30.03.2024 23	24,00	61,13	43,81	17,29	90,037	86,125	3,911	4,905	3,844	1,557	1,489
31.03.2024 23	24,00	62,53	44,52	17,99	89,685	85,823	3,862	5,537	4,446	1,613	1,544
01.04.2024 23	24,00	60,34	44,08	16,25	93,828	89,771	4,057	4,874	3,804	1,524	1,459
02.04.2024 23	24,00	54,65	43,29	15,27	76,665	73,284	3,381	5,150	4,232	1,170	1,119
03.04.2024 23	24,00	41,62	38,55	12,15	36,368	34,954	1,414	3,987	3,579	0,441	0,425
04.04.2024 23	24,00	32,90	34,06	7,62	23,685	22,662	1,023	4,079	3,793	0,181	0,173
05.04.2024 23	24,00	51,57	41,49	15,47	73,109	70,032	3,077	4,650	3,661	1,131	1,083
06.04.2024 23	24,00	59,58	44,37	15,21	101,865	97,580	4,285	4,456	3,171	1,549	1,484
07.04.2024 23	24,00	41,65	36,98	15,52	40,580	38,420	2,160	4,548	4,120	0,635	0,596
08.04.2024 23	24,00	40,54	36,06	14,54	39,984	38,352	1,632	4,262	3,824	0,581	0,558
09.04.2024 23	24,00	37,58	32,66	13,27	30,243	28,967	1,275	4,181	3,783	0,401	0,384
10.04.2024 23	24,00	29,88	26,63	14,26	14,907	14,804	0,103	3,865	3,661	0,207	0,211
11.04.2024 23	24,00	36,81	35,58	15,62	26,458	25,269	1,189	3,997	3,681	0,413	0,395
12.04.2024 23	24,00	30,55	29,14	15,81	19,710	18,509	1,201	4,201	3,916	0,315	0,293
13.04.2024 23	24,00	37,50	34,17	15,12	30,536	29,168	1,369	4,558	4,058	0,462	0,441
14.04.2024 23	24,00	25,87	24,35	0,57	0,588	0,558	0,030	3,844	3,814	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	26,31	24,04	0,00	0,000	0,000	0,000	3,498	3,620	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	24,41	23,11	0,00	0,000	0,000	0,000	1,254	1,122	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	23,65	22,56	0,00	0,000	0,000	0,000	1,264	0,683	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,09	36,90	13,17	54,692	52,322	2,369	4,471	3,791	0,888	0,850
Итого	624,00				1421,979	1360,384	61,595			23,097	22,099

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	-6789,882	1750,774
17.04.2024	-6728,287	1773,871

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru