

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 18

Номер прибора: 1412203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	21,41	21,53	0,00	0,000	0,000	0,000	2,855	3,304	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,28	21,26	0,00	0,000	0,000	0,000	3,396	2,886	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,86	22,07	0,00	0,000	0,000	0,000	3,528	2,957	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,19	21,40	0,00	0,000	0,000	0,000	2,937	3,151	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,32	22,70	21,72	0,635	0,000	0,635	3,895	3,967	-0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	21,57	23,98	0,00	0,000	0,000	0,000	5,955	5,884	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	28,72	26,23	8,09	6,581	6,532	0,049	5,292	5,180	0,053	0,053
17.11.2023 23	24,00	42,21	32,09	9,93	15,217	15,049	0,167	5,272	5,160	0,151	0,149
18.11.2023 23	24,00	52,74	35,97	16,85	15,342	15,353	-0,011	6,027	5,986	0,258	0,259
19.11.2023 23	24,00	53,11	40,24	10,20	53,072	51,813	1,259	5,037	4,854	0,540	0,528
20.11.2023 23	24,00	55,88	45,73	10,08	116,328	115,292	1,036	4,589	4,211	1,171	1,162
21.11.2023 23	24,00	57,56	45,37	12,15	107,525	106,624	0,901	5,833	5,568	1,305	1,295
22.11.2023 23	24,00	59,95	47,02	13,29	100,593	99,188	1,405	5,588	5,282	1,338	1,318
Среднее	24,00	36,83	31,20	7,87	31,945	31,527	0,418	4,631	4,491	0,370	0,367
Итого	312,00				415,291	409,852	5,440			4,816	4,765

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	-37861,711	903,875
22.11.2023	-37856,270	908,691

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru