

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 18

Номер прибора: 1412203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	59,55	48,00	11,56	130,447	128,106	2,340	5,598	5,201	1,506	1,481
24.03.2024 23	24,00	61,37	49,17	12,20	130,510	128,098	2,412	5,557	5,150	1,591	1,563
25.03.2024 23	24,00	61,07	49,09	11,97	131,250	128,798	2,452	5,649	5,252	1,571	1,542
26.03.2024 23	24,00	54,98	45,06	10,62	120,227	117,934	2,293	5,578	5,139	1,276	1,252
27.03.2024 23	24,00	60,06	48,08	11,98	130,747	128,254	2,493	5,170	4,619	1,565	1,536
28.03.2024 23	24,00	60,50	48,55	11,96	130,672	128,129	2,543	5,598	5,170	1,561	1,532
29.03.2024 23	24,00	59,88	48,24	11,64	128,602	126,075	2,528	5,404	4,997	1,495	1,468
30.03.2024 23	24,00	60,84	49,02	11,81	128,214	125,572	2,642	4,833	4,273	1,512	1,483
31.03.2024 23	24,00	62,25	50,00	12,23	127,781	124,973	2,808	5,404	4,833	1,563	1,528
01.04.2024 23	24,00	60,03	48,99	11,02	133,644	130,675	2,969	4,793	4,211	1,473	1,440
02.04.2024 23	24,00	55,54	47,15	10,81	107,055	104,633	2,422	5,017	4,589	1,157	1,131
03.04.2024 23	24,00	44,44	42,30	10,74	44,968	43,893	1,074	3,906	3,732	0,483	0,471
04.04.2024 23	24,00	37,68	36,42	10,28	27,317	26,660	0,657	3,977	3,824	0,281	0,274
05.04.2024 23	24,00	52,20	45,62	10,16	106,025	103,286	2,739	4,630	4,109	1,077	1,049
06.04.2024 23	24,00	59,31	49,22	10,11	146,421	142,537	3,884	4,415	3,763	1,479	1,441
07.04.2024 23	24,00	43,40	40,56	10,84	58,284	56,832	1,452	4,538	4,211	0,631	0,616
08.04.2024 23	24,00	41,93	39,78	9,77	57,504	56,053	1,451	4,252	4,018	0,562	0,548
09.04.2024 23	24,00	37,59	35,75	9,37	43,458	42,363	1,095	4,120	3,916	0,407	0,397
10.04.2024 23	24,00	28,72	27,82	10,80	22,243	21,714	0,529	3,814	3,753	0,240	0,235
11.04.2024 23	24,00	38,72	38,19	10,59	37,959	37,102	0,857	3,916	3,814	0,401	0,393
12.04.2024 23	24,00	31,92	32,91	11,03	28,385	27,723	0,662	4,099	4,007	0,313	0,306
13.04.2024 23	24,00	38,95	39,21	10,27	43,936	42,900	1,036	4,487	4,324	0,451	0,441
14.04.2024 23	24,00	26,56	29,68	-4,16	0,955	0,926	0,029	3,824	3,834	-0,004	-0,004
15.04.2024 23	24,00	25,14	28,24	0,00	0,000	0,000	0,000	3,814	3,783	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	25,07	25,39	0,00	0,000	0,000	0,000	3,753	3,712	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	25,69	26,23	0,00	0,000	0,000	0,000	3,702	3,691	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,67	41,10	9,14	77,562	75,894	1,668	4,610	4,305	0,869	0,851
Итого	624,00				2016,605	1973,237	43,368			22,589	22,123

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
23.03.2024	-37627,262	1100,138
17.04.2024	-37583,895	1122,727

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru