

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 21

Номер прибора: 1600313

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,30	18,06	-0,76	0,000	0,000	0,000	6,445	6,520	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,65	17,31	-0,66	0,000	0,000	0,000	6,426	6,502	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,92	18,50	-0,58	0,000	0,000	0,000	6,455	6,529	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,62	18,27	-0,65	0,000	0,000	0,000	6,424	6,499	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,34	18,07	-0,73	0,000	0,000	0,000	6,411	6,486	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	16,82	17,40	-0,58	0,000	0,000	0,000	6,392	6,467	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	40,70	38,15	2,55	48,823	48,283	0,540	6,113	5,427	1,092	1,093
17.11.2023 23	24,00	54,80	41,59	13,21	71,050	71,252	-0,202	5,937	4,968	0,965	0,968
18.11.2023 23	24,00	55,51	42,24	13,27	71,525	71,729	-0,204	6,167	5,191	0,949	0,952
19.11.2023 23	24,00	54,54	42,03	12,51	72,405	72,632	-0,227	5,194	4,187	0,913	0,916
20.11.2023 23	24,00	54,69	41,69	13,00	69,260	69,462	-0,202	5,600	4,687	0,923	0,926
21.11.2023 23	24,00	56,58	41,57	15,01	63,053	63,235	-0,182	7,594	6,871	0,946	0,948
22.11.2023 23	24,00	60,39	44,07	16,32	65,455	65,637	-0,182	7,524	6,739	1,068	1,071
Среднее	24,00	36,99	30,69	6,30	35,505	35,556	-0,051	6,360	5,929	0,527	0,529
Итого	312,00				461,571	462,230	-0,659			6,856	6,874

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	13062,638	8,356	166,583	0,000
22.11.2023 23	13524,209	470,586	173,440	6,874

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru