

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 23

Номер прибора: 1601509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,58	17,05	0,53	0,000	0,000	0,000	3,722	3,781	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,05	16,68	0,37	0,000	0,000	0,000	3,661	3,720	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,60	18,19	0,41	0,000	0,000	0,000	3,638	3,696	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,12	17,59	0,53	0,000	0,000	0,000	3,579	3,638	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,85	17,38	0,47	0,000	0,000	0,000	3,534	3,592	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	17,16	16,92	0,24	0,000	0,000	0,000	3,486	3,546	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	44,05	34,94	9,11	53,588	53,333	0,255	5,012	4,371	0,748	0,745
17.11.2023 23	24,00	54,66	41,77	12,89	77,301	76,957	0,344	5,814	4,931	1,023	1,019
18.11.2023 23	24,00	55,36	42,43	12,93	77,823	77,464	0,359	6,046	5,153	1,006	1,002
19.11.2023 23	24,00	54,40	42,22	12,18	78,604	78,351	0,253	5,071	4,152	0,963	0,960
20.11.2023 23	24,00	54,57	41,90	12,67	75,103	74,867	0,236	5,481	4,645	0,975	0,972
21.11.2023 23	24,00	56,46	41,64	14,82	68,318	67,991	0,327	7,486	6,813	1,012	1,007
22.11.2023 23	24,00	60,26	43,89	16,37	70,996	70,619	0,377	7,418	6,685	1,161	1,155
Среднее	24,00	37,39	30,20	7,19	38,595	38,429	0,165	4,919	4,517	0,530	0,528
Итого	312,00				501,733	499,582	2,151			6,889	6,860

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	22388,070	0,013	340,032	0,010
22.11.2023 23	22889,803	499,595	346,921	6,870

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru