

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Морьяк"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 23

Номер прибора: 1601509

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	52,26	40,54	11,72	78,012	77,533	0,479	7,477	6,582	0,914	0,909
24.03.2024 23	24,00	53,72	41,37	12,35	78,832	78,339	0,493	7,460	6,546	0,974	0,968
25.03.2024 23	24,00	53,60	41,40	12,20	79,268	78,773	0,495	7,491	6,565	0,967	0,961
26.03.2024 23	24,00	50,64	39,04	11,60	74,251	73,811	0,440	7,070	6,266	0,861	0,856
27.03.2024 23	24,00	58,25	43,85	14,40	79,286	78,782	0,504	7,332	6,406	1,142	1,135
28.03.2024 23	24,00	58,71	44,59	14,12	81,342	80,819	0,523	7,405	6,426	1,148	1,141
29.03.2024 23	24,00	58,43	44,83	13,60	83,061	82,516	0,545	7,466	6,445	1,129	1,122
30.03.2024 23	24,00	56,23	43,88	12,35	83,078	82,539	0,539	7,408	6,386	1,026	1,019
31.03.2024 23	24,00	47,06	38,20	8,86	81,543	81,068	0,475	7,306	6,326	0,974	0,970
01.04.2024 23	24,00	42,09	41,04	1,05	36,950	36,757	0,193	6,096	5,730	2,105	2,102
02.04.2024 23	24,00	40,74	38,77	1,97	38,216	38,039	0,177	6,553	6,128	1,716	1,715
03.04.2024 23	24,00	22,73	22,17	0,56	3,454	3,478	-0,024	6,161	6,219	1,037	1,055
04.04.2024 23	24,00	53,48	41,66	11,82	82,200	81,659	0,541	7,200	6,202	0,970	0,964
05.04.2024 23	24,00	43,95	38,92	5,03	52,660	52,352	0,308	6,561	5,981	1,654	1,650
06.04.2024 23	24,00	45,34	40,61	4,73	46,983	46,714	0,269	6,509	6,027	1,826	1,822
07.04.2024 23	24,00	42,50	39,87	2,63	37,142	36,930	0,212	6,295	5,946	2,062	2,058
08.04.2024 23	24,00	22,72	25,32	-2,60	1,189	1,199	-0,010	4,895	4,968	0,698	0,706
09.04.2024 23	24,00	19,20	18,60	0,60	0,000	0,000	0,000	2,281	2,346	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	19,11	18,58	0,53	0,000	0,000	0,000	2,259	2,323	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	18,62	18,13	0,49	0,000	0,000	0,000	2,240	2,305	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	18,34	17,91	0,43	0,000	0,000	0,000	2,362	2,426	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	18,21	17,76	0,45	0,000	0,000	0,000	2,409	2,473	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	18,06	17,60	0,46	0,000	0,000	0,000	2,444	2,510	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	17,83	17,44	0,39	0,000	0,000	0,000	2,445	2,511	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	17,92	17,43	0,49	0,000	0,000	0,000	2,479	2,544	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	18,64	17,95	0,69	0,000	0,000	0,000	2,566	2,631	0,000	0,000
Среднее	24,00	37,25	31,83	5,42	39,133	38,896	0,237	5,314	4,893	0,815	0,813
Итого	624,00				1017,467	1011,308	6,159			21,202	21,151

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2024 23	30212,951	9453,027	461,365	144,788
17.04.2024 23	31230,418	10464,335	482,567	165,939

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru