

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 11.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 28

Номер прибора: 04940617

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | dM, т  | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                           |                           |
| 11.11.2023 23 | 24,00                      | 19,29  | 18,12  | 1,17   | 1,450   | 0,000   | 1,450  | 1,67      | 1,67      | 0,002                     | 0,000                     |
| 12.11.2023 23 | 24,00                      | 20,08  | 19,27  | 0,81   | 1,751   | 0,000   | 1,751  | 1,66      | 1,66      | 0,001                     | 0,000                     |
| 13.11.2023 23 | 24,00                      | 19,56  | 18,67  | 0,90   | 4,931   | 0,000   | 4,931  | 1,78      | 1,77      | 0,004                     | 0,000                     |
| 14.11.2023 23 | 24,00                      | 19,33  | 18,85  | 0,48   | 3,461   | 0,000   | 3,461  | 3,68      | 3,67      | 0,002                     | 0,000                     |
| 15.11.2023 23 | 24,00                      | 20,22  | 19,22  | 1,00   | 0,685   | 0,000   | 0,685  | 5,24      | 5,24      | 0,001                     | 0,000                     |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 27,68  | 25,29  | 2,39   | 32,039  | 13,128  | 18,911 | 4,51      | 3,95      | 0,122                     | 0,109                     |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 43,54  | 35,35  | 8,19   | 64,768  | 62,361  | 2,407  | 4,47      | 3,06      | 0,520                     | 0,504                     |
| 18.11.2023 23 | 24,00                      | 55,09  | 42,20  | 12,89  | 68,214  | 67,589  | 0,625  | 5,18      | 3,55      | 0,881                     | 0,873                     |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 54,34  | 46,88  | 7,47   | 70,155  | 69,813  | 0,343  | 4,43      | 2,73      | 0,520                     | 0,517                     |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 55,00  | 46,79  | 8,21   | 68,451  | 67,247  | 1,204  | 4,27      | 2,64      | 0,540                     | 0,531                     |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 56,43  | 42,37  | 14,06  | 63,353  | 62,893  | 0,461  | 5,45      | 4,05      | 0,888                     | 0,882                     |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 59,76  | 44,27  | 15,49  | 60,442  | 60,307  | 0,135  | 5,35      | 4,06      | 0,937                     | 0,935                     |
| Среднее       | 24,00                      | 37,53  | 31,44  | 6,09   | 36,642  | 33,611  | 3,030  | 3,98      | 3,17      | 0,368                     | 0,362                     |
| Итого         |                            |        |        |        | 439,700 | 403,336 | 36,363 |           |           | 4,418                     | 4,350                     |

Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т    | Qпод, Гкал | Qобр, Гкал |
|--------------|-----------|----------|------------|------------|
| 11.11.2023   | 24840,528 | 8001,600 | 139,743    | 137,369    |
| 22.11.2023   | 25280,227 | 8404,936 | 144,161    | 141,719    |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru