

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 33 блок 2

Номер прибора: 10643016

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,98	19,31	-1,33	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,29	18,88	-1,59	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,97	19,60	-1,64	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,94	19,24	-1,30	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,84	19,31	-1,47	0,000	0,000	0,000	6,12	5,61	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	29,87	25,76	4,11	25,128	24,587	0,541	6,12	5,61	0,415	0,404
16.11.2023 23	24,00	56,98	42,33	14,65	66,014	64,379	1,634	6,12	5,61	0,967	0,943
17.11.2023 23	24,00	53,35	39,15	14,19	52,774	51,100	1,674	6,12	5,61	0,750	0,725
18.11.2023 23	24,00	54,04	39,59	14,45	54,174	52,681	1,493	6,12	5,61	0,784	0,762
19.11.2023 23	24,00	53,09	40,04	13,05	54,687	50,306	4,380	6,12	5,61	0,727	0,661
20.11.2023 23	24,00	53,29	38,45	14,84	59,813	47,743	12,071	6,12	5,61	0,882	0,704
21.11.2023 23	24,00	55,05	36,41	18,64	51,111	49,573	1,538	6,12	5,61	0,952	0,924
22.11.2023 23	24,00	58,82	39,91	18,91	53,695	52,057	1,639	6,12	5,61	1,012	0,981
Среднее	24,00	38,73	30,62	8,12	32,107	30,187	1,921	6,12	5,61	0,499	0,470
Итого					417,397	392,427	24,970			6,490	6,105

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023				
22.11.2023				

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru