

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Солидарность"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 46

Тип прибора: КАРАТ-307

Номер прибора: 09983016

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	dV, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	dV, м³	Q, Гкал
22.03.2024 23	24,00	59,13	47,71	11,42	64,840	3,250	61,590	0,74	0,64	61,590	3,020
23.03.2024 23	24,00	60,06	48,16	11,91	66,190	1,600	64,590	0,74	0,64	64,590	3,212
24.03.2024 23	24,00	62,00	49,39	12,61	64,960	1,120	63,840	0,74	0,64	63,840	3,284
25.03.2024 23	24,00	61,43	49,10	12,33	66,400	2,240	64,160	0,74	0,64	64,160	3,273
26.03.2024 23	24,00	55,38	44,57	10,81	62,960	4,350	58,610	0,74	0,64	58,610	2,661
27.03.2024 23	24,00	60,55	48,38	12,17	66,550	0,710	65,840	0,74	0,64	65,840	3,290
28.03.2024 23	24,00	61,33	49,13	12,20	66,320	1,490	64,830	0,74	0,64	64,830	3,294
29.03.2024 23	24,00	60,49	48,21	12,28	63,350	4,430	58,920	0,74	0,64	58,920	2,988
30.03.2024 23	24,00	60,52	48,48	12,05	65,220	7,100	58,120	0,74	0,64	58,120	2,980
31.03.2024 23	24,00	62,71	49,80	12,91	65,050	4,010	61,040	0,74	0,64	61,040	3,222
01.04.2024 23	24,00	60,48	48,19	12,29	63,460	4,690	58,770	0,74	0,64	58,770	2,981
02.04.2024 23	24,00	60,41	49,31	11,10	66,740	0,010	66,730	0,74	0,64	66,730	3,318
03.04.2024 23	24,00	58,75	48,07	10,68	66,580	0,310	66,270	0,74	0,64	66,270	3,186
04.04.2024 23	24,00	60,11	48,68	11,43	66,970	1,890	65,080	0,74	0,64	65,080	3,240
05.04.2024 23	24,00	61,09	49,34	11,75	65,870	1,540	64,330	0,74	0,64	64,330	3,264
06.04.2024 23	24,00	58,46	47,44	11,03	67,430	6,660	60,770	0,74	0,64	60,770	2,971
07.04.2024 23	24,00	57,92	47,22	10,70	70,340	5,130	65,210	0,74	0,64	65,210	3,128
08.04.2024 23	24,00	57,84	47,27	10,57	67,760	1,550	66,210	0,74	0,64	66,210	3,142
09.04.2024 23	24,00	58,65	47,68	10,96	66,950	4,760	62,190	0,74	0,64	62,190	3,051
10.04.2024 23	24,00	58,37	46,29	12,08	52,580	12,530	40,050	0,74	0,64	40,050	2,126
11.04.2024 23	24,00	56,40	40,75	15,65	36,470	20,940	15,530	0,74	0,64	15,530	1,045
12.04.2024 23	24,00	57,92	41,26	16,66	34,890	19,110	15,780	0,74	0,64	15,780	1,065
13.04.2024 23	24,00	58,33	40,73	17,60	33,660	17,930	15,730	0,74	0,64	15,730	1,081
14.04.2024 23	24,00	57,98	40,77	17,21	37,460	18,000	19,460	0,74	0,64	19,460	1,256
15.04.2024 23	24,00	60,60	41,74	18,86	35,830	18,360	17,470	0,74	0,64	17,470	1,216
16.04.2024 23	24,00	55,98	40,09	15,89	36,610	18,670	17,940	0,74	0,64	17,940	1,141
17.04.2024 23	24,00	54,39	39,49	14,90	37,120	19,040	18,080	0,74	0,64	18,080	1,141
18.04.2024 23	24,00	57,85	41,45	16,39	36,280	19,380	16,900	0,74	0,64	16,900	1,163
19.04.2024 23	24,00	56,33	40,80	15,53	37,900	19,390	18,510	0,74	0,64	18,510	1,193
20.04.2024 23	24,00	56,54	40,86	15,67	38,060	19,530	18,530	0,74	0,64	18,530	1,214
Среднее	24,00	58,93	45,68	13,25	55,693	8,657	47,036	0,74	0,64	47,036	2,438
Итого	720,00				1670,799	259,720	1411,079			1411,079	73,145

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	dV, м³	Q, Гкал
22.03.2024	24156,852	11578,164	10639,848	707,804
20.04.2024	25800,601	11835,747	12050,927	780,950

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя в ТС1 за период с 11.04.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Солидарность"

Тип прибора: КАРАТ-307

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 46

Номер прибора: 09983016

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	dV, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	dV, м³	Q, Гкал
11.04.2024 23	24,00	56,40	40,75	15,65	36,470	20,940	15,530	7,50	6,50	15,530	1,045
12.04.2024 23	24,00	57,92	41,26	16,66	34,890	19,110	15,780	7,50	6,50	15,780	1,065
13.04.2024 23	24,00	58,33	40,73	17,60	33,660	17,930	15,730	7,50	6,50	15,730	1,081
14.04.2024 23	24,00	57,98	40,77	17,21	37,460	18,000	19,460	7,50	6,50	19,460	1,256
15.04.2024 23	24,00	60,60	41,74	18,86	35,830	18,360	17,470	7,50	6,50	17,470	1,216
16.04.2024 23	24,00	55,98	40,09	15,89	36,610	18,670	17,940	7,50	6,50	17,940	1,141
17.04.2024 23	24,00	54,39	39,49	14,90	37,120	19,040	18,080	7,50	6,50	18,080	1,141
18.04.2024 23	24,00	57,85	41,45	16,39	36,280	19,380	16,900	7,50	6,50	16,900	1,163
19.04.2024 23	24,00	56,33	40,80	15,53	37,900	19,390	18,510	7,50	6,50	18,510	1,193
20.04.2024 23	24,00	56,54	40,86	15,67	38,060	19,530	18,530	7,50	6,50	18,530	1,214
Среднее	24,00	57,23	40,79	16,44	36,428	19,035	17,393	7,50	6,50	17,393	1,151
Итого	240,00				364,280	190,350	173,930			173,930	11,515

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	dV, м³	Q, Гкал
11.04.2024	25442,005	11646,818	11876,997	769,435
20.04.2024	25800,601	11835,747	12050,927	780,950

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 3
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru