

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 26

Номер прибора: 282016

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	0,00	47,33	39,56	7,77	35,670	35,970	-0,300	6,00	5,50	0,278	0,279
24.03.2024 23	24,00	0,00	48,56	40,28	8,28	35,520	35,890	-0,370	6,00	5,50	0,288	0,297
25.03.2024 23	24,00	0,00	47,99	39,70	8,29	30,430	30,730	-0,300	6,00	5,50	0,251	0,255
26.03.2024 23	24,00	0,00	44,52	37,57	6,95	32,580	32,770	-0,190	6,00	5,50	0,228	0,228
27.03.2024 23	24,00	0,00	47,42	38,98	8,44	34,280	34,500	-0,220	6,00	5,50	0,293	0,291
28.03.2024 23	24,00	0,00	48,95	40,38	8,57	35,700	36,020	-0,320	6,00	5,50	0,304	0,309
29.03.2024 23	24,00	0,00	48,93	40,72	8,21	36,250	36,560	-0,310	6,00	5,50	0,297	0,300
30.03.2024 23	24,00	0,00	49,91	42,03	7,88	39,640	39,880	-0,240	6,00	5,50	0,311	0,314
31.03.2024 23	24,00	0,00	51,78	43,57	8,21	40,650	40,850	-0,200	6,00	5,50	0,337	0,335
01.04.2024 23	24,00	0,00	48,53	40,94	7,59	17,450	17,560	-0,110	6,00	5,50	0,133	0,133
02.04.2024 23	24,00	0,00	47,83	39,98	7,85	15,100	15,180	-0,080	6,00	5,50	0,119	0,119
03.04.2024 23	24,00	0,00	24,67	22,94	1,73	1,830	1,810	0,020	6,00	5,50	0,003	0,003
04.04.2024 23	24,00	0,00	42,29	36,80	5,49	44,280	44,260	0,020	6,00	5,50	0,244	0,243
05.04.2024 23	24,00	0,00	45,73	39,40	6,33	27,950	28,050	-0,100	6,00	5,50	0,177	0,178
06.04.2024 23	24,00	0,00	46,35	39,94	6,41	26,400	26,450	-0,050	6,00	5,50	0,169	0,170
07.04.2024 23	24,00	0,00	47,12	40,84	6,28	19,920	19,950	-0,030	6,00	5,50	0,125	0,125
08.04.2024 23	24,00	0,00	39,29	33,17	6,12	4,750	4,760	-0,010	6,00	5,50	0,029	0,029
09.04.2024 23	24,00	0,00	40,63	37,63	3,00	21,990	21,750	0,240	6,00	5,50	0,069	0,065
10.04.2024 23	24,00	0,00	19,58	20,43	-0,85	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
11.04.2024 23	24,00	0,00	32,18	30,98	1,20	3,680	3,570	0,110	6,00	5,50	0,007	0,004
12.04.2024 23	24,00	0,00	42,25	39,13	3,12	30,420	30,000	0,420	6,00	5,50	0,105	0,094
13.04.2024 23	24,00	0,00	36,86	40,60	-3,74	32,030	30,610	1,420	6,00	5,50	-0,100	-0,114
14.04.2024 23	24,00	0,00	39,65	40,45	-0,80	30,720	29,690	1,030	6,00	5,50	-0,012	-0,024
15.04.2024 23	24,00	0,00	40,32	48,20	-7,88	15,550	14,530	1,020	6,00	5,50	-0,107	-0,114
16.04.2024 23	24,00	0,00	19,76	20,25	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
17.04.2024 23	24,00	0,00	20,24	19,83	0,41	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	20,40	19,96	0,44	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	40,34	36,08	4,25	22,696	22,642	0,054	6,00	5,50	0,131	0,130
Итого	648,00	0,00				612,790	611,340	1,450			3,548	3,519

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
23.03.2024	4100,530	4102,800	36,095	3936,00	0,00
18.04.2024	4713,320	4714,140	39,643	4584,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru