

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Калинина, д. 47

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1900303

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	22,10	21,92	0,18	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,42	21,17	0,25	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,31	21,12	0,19	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,51	21,33	0,18	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,69	21,58	0,11	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	19,91	19,40	0,51	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	20,10	19,73	0,37	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	19,43	19,77	-0,34	0,266	0,000	0,266	6,118	5,608	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	19,66	22,09	-2,43	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	19,24	28,45	-9,21	0,010	0,000	0,010	6,118	5,608	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	18,63	22,23	-3,60	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
21.11.2023 23	24,00	27,08	22,36	4,72	23,625	22,746	0,879	6,118	5,608	0,240	0,228
22.11.2023 23	24,00	50,32	42,10	8,22	109,725	108,180	1,545	6,118	5,608	0,905	0,892
Среднее	24,00	23,26	23,33	-0,07	10,279	10,071	0,208	6,118	5,608	0,088	0,086
Итого	312,00				133,626	130,926	2,700			1,145	1,120

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	0,000	0,000	0,000	0,000
22.11.2023 23	133,626	130,926	1,145	1,120

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru