

# Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Керченская, д. 17 блок 2

Номер прибора: 1103130

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |       | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | dM, т |                           |                           |
| 10.11.2023 23 | 24,00                      | 20,37  | 20,23  | 0,14   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 11.11.2023 23 | 24,00                      | 19,70  | 19,60  | 0,10   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 12.11.2023 23 | 24,00                      | 20,18  | 20,03  | 0,15   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 13.11.2023 23 | 24,00                      | 19,92  | 19,79  | 0,13   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 14.11.2023 23 | 24,00                      | 19,84  | 19,71  | 0,13   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 15.11.2023 23 | 24,00                      | 34,93  | 29,04  | 5,89   | 8,291   | 8,246   | 0,045 | 0,051                     | 0,052                     |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 20,60  | 20,42  | 0,18   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 19,70  | 19,45  | 0,25   | 0,000   | 0,000   | 0,000 | 0,000                     | 0,000                     |
| 18.11.2023 23 | 24,00                      | 52,66  | 41,39  | 11,27  | 43,089  | 42,493  | 0,596 | 0,486                     | 0,478                     |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 49,58  | 39,61  | 9,97   | 87,447  | 86,552  | 0,895 | 0,871                     | 0,862                     |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 48,65  | 38,83  | 9,82   | 81,937  | 81,068  | 0,869 | 0,804                     | 0,795                     |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 50,18  | 38,76  | 11,42  | 74,557  | 73,798  | 0,759 | 0,851                     | 0,842                     |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 52,21  | 39,44  | 12,77  | 61,667  | 60,994  | 0,673 | 0,786                     | 0,778                     |
| Среднее       | 24,00                      | 32,96  | 28,18  | 4,79   | 27,461  | 27,165  | 0,295 | 0,296                     | 0,293                     |
| Итого         | 312,00                     |        |        |        | 356,988 | 353,151 | 3,837 | 3,849                     | 3,808                     |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Qпод, Гкал | Qобр, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10.11.2023   | 81244,355 | 77444,051 | 779,722    | 745,268    |
| 22.11.2023   | 81601,343 | 77797,202 | 783,571    | 749,075    |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru