

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Киевская, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 97666

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	56,15	39,23	16,93	36,669	37,163	-0,494	3,409	3,459	0,619	0,629
24.03.2024 23	24,00	53,79	37,92	15,87	36,185	36,681	-0,496	3,327	3,381	0,573	0,582
25.03.2024 23	24,00	50,62	36,42	14,20	35,614	36,087	-0,473	3,181	3,244	0,505	0,512
26.03.2024 23	24,00	56,54	39,09	17,45	36,629	37,128	-0,500	3,402	3,455	0,638	0,648
27.03.2024 23	24,00	58,50	40,23	18,27	36,836	37,332	-0,496	3,416	3,470	0,672	0,682
28.03.2024 23	24,00	52,13	37,33	14,80	36,954	37,458	-0,504	3,386	3,437	0,546	0,554
29.03.2024 23	24,00	51,94	37,79	14,14	37,735	38,241	-0,506	3,436	3,480	0,533	0,541
30.03.2024 23	24,00	46,05	35,07	10,98	37,736	38,239	-0,503	3,431	3,480	0,413	0,420
31.03.2024 23	24,00	48,93	36,47	12,46	37,863	38,372	-0,509	3,424	3,470	0,471	0,478
01.04.2024 23	24,00	42,66	33,26	9,39	35,688	36,137	-0,449	2,975	3,038	0,335	0,339
02.04.2024 23	24,00	41,84	33,37	8,47	35,187	35,624	-0,436	2,897	2,959	0,297	0,302
03.04.2024 23	24,00	25,49	22,79	2,69	22,429	22,642	-0,213	2,596	2,662	0,060	0,061
04.04.2024 23	24,00	43,85	33,86	9,99	37,412	37,867	-0,455	2,905	2,953	0,373	0,378
05.04.2024 23	24,00	46,99	35,94	11,05	39,087	39,587	-0,500	3,167	3,202	0,431	0,438
06.04.2024 23	24,00	41,94	33,07	8,86	38,018	38,480	-0,462	2,705	2,748	0,336	0,341
07.04.2024 23	24,00	39,87	32,28	7,59	35,595	36,001	-0,407	2,585	2,646	0,270	0,273
08.04.2024 23	24,00	34,18	28,32	5,86	36,257	36,658	-0,401	2,620	2,671	0,212	0,215
09.04.2024 23	24,00	39,77	32,43	7,35	36,726	37,145	-0,419	2,387	2,445	0,270	0,273
10.04.2024 23	24,00	24,69	22,99	1,69	36,706	37,009	-0,304	2,000	2,041	0,062	0,063
11.04.2024 23	24,00	36,81	31,14	5,67	37,725	38,128	-0,403	1,894	1,871	0,215	0,216
12.04.2024 23	24,00	54,18	43,44	10,74	44,465	44,990	-0,525	2,723	2,618	0,478	0,483
13.04.2024 23	24,00	48,75	40,37	8,38	43,315	43,821	-0,505	2,640	2,573	0,363	0,367
14.04.2024 23	24,00	52,13	43,24	8,89	34,514	34,950	-0,435	2,295	2,245	0,307	0,311
15.04.2024 23	24,00	20,12	20,60	-0,48	8,578	8,902	-0,325	1,676	1,695	-0,004	-0,004
16.04.2024 23	24,00	20,13	19,93	0,20	0,000	0,000	0,000	0,182	0,250	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	20,36	20,42	-0,06	0,000	0,000	0,000	0,164	0,271	0,000	-0,000
Среднее	24,00	42,63	33,35	9,28	32,843	33,255	-0,412	2,647	2,683	0,345	0,350
Итого	624,00				853,921	864,641	-10,720			8,975	9,102

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	13558,500	13728,060	175,086
17.04.2024	14412,421	14592,701	184,061

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru