

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	21,05	20,77	0,28	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	21,14	20,99	0,15	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	21,42	21,12	0,30	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	21,24	20,89	0,35	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	20,59	20,33	0,26	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	20,09	19,99	0,10	0,000	0,000	0,000	7,000	6,500	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	48,29	33,79	14,50	5,798	5,572	0,226	7,000	6,500	0,057	0,081
17.11.2023 23	24,00	50,12	36,35	13,77	43,850	43,260	0,589	7,000	6,500	0,603	0,596
18.11.2023 23	24,00	49,24	36,80	12,44	43,411	42,696	0,715	7,000	6,500	0,544	0,531
19.11.2023 23	24,00	47,74	35,28	12,45	42,590	41,925	0,665	7,000	6,500	0,529	0,522
20.11.2023 23	24,00	50,58	36,43	14,15	42,202	41,690	0,512	7,000	6,500	0,594	0,590
21.11.2023 23	24,00	55,20	38,20	17,00	41,833	41,425	0,408	7,000	6,500	0,709	0,704
22.11.2023 23	24,00	52,78	37,45	15,33	41,639	41,096	0,543	7,000	6,500	0,643	0,630
Среднее	24,00	36,88	29,11	7,77	20,102	19,820	0,281	7,000	6,500	0,283	0,281
Итого	312,00				261,323	257,664	3,658			3,679	3,654

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	9567,500	9466,525	110,453
22.11.2023	9828,822	9724,189	114,132

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru