

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.01.2024 23	24,00	61,01	36,74	24,27	32,674	32,751	-0,078	7,000	6,500	0,794	0,795
24.01.2024 23	24,00	56,85	35,45	21,41	32,936	32,925	0,012	7,000	6,500	0,710	0,705
25.01.2024 23	24,00	51,97	35,60	16,37	40,511	39,803	0,708	7,000	6,500	0,669	0,652
26.01.2024 23	24,00	50,15	35,21	14,95	43,208	42,473	0,735	7,000	6,500	0,644	0,635
27.01.2024 23	24,00	50,55	35,42	15,13	42,941	42,131	0,810	7,000	6,500	0,650	0,637
28.01.2024 23	24,00	51,59	35,85	15,74	42,873	41,658	1,215	7,000	6,500	0,674	0,656
29.01.2024 23	24,00	53,83	36,56	17,26	42,008	40,505	1,503	7,000	6,500	0,723	0,699
30.01.2024 23	24,00	54,47	36,81	17,66	41,596	40,351	1,245	7,000	6,500	0,738	0,712
31.01.2024 23	24,00	54,41	36,67	17,75	41,561	40,592	0,968	7,000	6,500	0,739	0,720
01.02.2024 23	24,00	50,57	34,90	15,67	39,979	39,227	0,752	7,000	6,500	0,627	0,615
02.02.2024 23	24,00	50,77	35,30	15,46	41,496	40,881	0,615	7,000	6,500	0,642	0,632
03.02.2024 23	24,00	50,94	35,38	15,56	41,503	41,009	0,494	7,000	6,500	0,644	0,638
04.02.2024 23	24,00	48,84	34,28	14,55	40,435	39,960	0,475	7,000	6,500	0,584	0,582
05.02.2024 23	24,00	50,93	35,44	15,49	41,285	40,918	0,367	7,000	6,500	0,639	0,634
06.02.2024 23	24,00	50,79	35,50	15,29	41,237	41,086	0,151	7,000	6,500	0,632	0,628
07.02.2024 23	24,00	51,00	35,79	15,21	41,255	41,311	-0,057	7,000	6,500	0,627	0,628
08.02.2024 23	24,00	51,71	36,27	15,43	41,271	41,483	-0,212	7,000	6,500	0,636	0,640
09.02.2024 23	24,00	51,99	36,56	15,43	41,186	41,419	-0,233	7,000	6,500	0,635	0,639
10.02.2024 23	24,00	52,21	37,07	15,15	42,545	42,684	-0,139	7,000	6,500	0,644	0,646
11.02.2024 23	24,00	51,18	37,19	13,99	44,224	44,331	-0,107	7,000	6,500	0,620	0,620
12.02.2024 23	24,00	51,54	37,56	13,98	44,839	44,842	-0,002	7,000	6,500	0,627	0,627
13.02.2024 23	24,00	48,87	35,44	13,43	34,281	34,260	0,022	7,000	6,500	0,465	0,460
14.02.2024 23	24,00	50,32	37,88	12,44	47,479	47,022	0,457	7,000	6,500	0,603	0,585
15.02.2024 23	24,00	46,15	34,83	11,32	40,957	40,208	0,750	7,000	6,500	0,455	0,455
16.02.2024 23	24,00	48,74	36,67	12,08	45,294	44,091	1,202	7,000	6,500	0,550	0,532
17.02.2024 23	24,00	48,71	38,20	10,50	62,035	60,125	1,910	7,000	6,500	0,652	0,632
18.02.2024 23	24,00	48,85	38,09	10,76	61,112	59,185	1,928	7,000	6,500	0,657	0,637
19.02.2024 23	24,00	48,88	38,08	10,80	61,250	59,433	1,817	7,000	6,500	0,661	0,642
20.02.2024 23	24,00	49,02	37,80	11,21	60,138	58,197	1,941	7,000	6,500	0,674	0,653
Среднее	24,00	51,27	36,29	14,98	43,935	43,271	0,664	7,000	6,500	0,642	0,632
Итого	696,00				1274,110	1254,863	19,247			18,613	18,337

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.01.2024	11948,050	11830,177	149,180
20.02.2024	13222,160	13085,040	167,793

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru