

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2024 23	24,00	59,43	46,80	12,63	0,000	12,840	-12,840	6,000	5,500	-0,468
21.02.2024 23	24,00	60,08	46,71	13,36	0,000	12,640	-12,640	6,000	5,500	-0,460
22.02.2024 23	24,00	30,92	47,52	-16,60	0,020	3,520	-3,500	6,000	5,500	-0,136
23.02.2024 23	24,00	55,43	48,58	6,85	14,717	16,590	-1,872	6,000	5,500	0,031
24.02.2024 23	24,00	60,08	50,24	9,83	0,000	17,910	-17,910	6,000	5,500	-0,713
25.02.2024 23	24,00	58,60	49,76	8,85	0,840	16,570	-15,730	6,000	5,500	-0,613
26.02.2024 23	24,00	60,88	50,00	10,88	0,000	16,620	-16,620	6,000	5,500	-0,658
27.02.2024 23	24,00	60,42	49,29	11,13	0,000	16,480	-16,480	6,000	5,500	-0,642
28.02.2024 23	24,00	57,56	50,17	7,39	8,715	9,175	-0,460	6,000	5,500	0,035
29.02.2024 23	24,00	58,67	51,30	7,37	22,860	18,240	4,620	6,000	5,500	0,352
01.03.2024 23	24,00	57,36	50,51	6,85	23,190	18,410	4,780	6,000	5,500	0,346
02.03.2024 23	24,00	57,53	50,41	7,12	23,530	18,360	5,170	6,000	5,500	0,368
03.03.2024 23	24,00	55,90	48,78	7,12	23,690	17,820	5,870	6,000	5,500	0,389
04.03.2024 23	24,00	57,24	49,95	7,29	23,260	18,020	5,240	6,000	5,500	0,374
05.03.2024 23	24,00	57,06	49,65	7,41	23,120	18,120	5,000	6,000	5,500	0,362
06.03.2024 23	24,00	57,76	50,14	7,62	22,880	18,230	4,650	6,000	5,500	0,351
07.03.2024 23	24,00	57,07	49,63	7,44	22,940	18,110	4,830	6,000	5,500	0,355
08.03.2024 23	24,00	55,96	48,76	7,20	22,940	17,860	5,080	6,000	5,500	0,356
09.03.2024 23	24,00	58,10	50,22	7,88	23,310	17,780	5,530	6,000	5,500	0,396
10.03.2024 23	24,00	56,47	49,09	7,38	23,550	17,610	5,940	6,000	5,500	0,397
11.03.2024 23	24,00	56,82	49,34	7,49	23,010	17,910	5,100	6,000	5,500	0,364
12.03.2024 23	24,00	58,08	50,25	7,83	22,290	18,110	4,180	6,000	5,500	0,336
13.03.2024 23	24,00	57,09	49,51	7,58	22,770	17,960	4,810	6,000	5,500	0,355
14.03.2024 23	24,00	55,82	48,60	7,22	22,840	17,860	4,980	6,000	5,500	0,351
15.03.2024 23	24,00	56,67	49,28	7,39	22,540	18,180	4,360	6,000	5,500	0,331
16.03.2024 23	24,00	56,37	49,08	7,29	22,840	18,150	4,690	6,000	5,500	0,345
17.03.2024 23	24,00	58,28	50,69	7,59	24,190	17,740	6,450	6,000	5,500	0,437
18.03.2024 23	24,00	56,94	49,55	7,39	22,690	18,240	4,450	6,000	5,500	0,337
19.03.2024 23	24,00	57,35	49,97	7,38	22,930	18,130	4,800	6,000	5,500	0,353
20.03.2024 23	24,00	56,56	49,23	7,32	23,290	18,120	5,170	6,000	5,500	0,367
21.03.2024 23	24,00	57,86	50,32	7,54	22,650	18,410	4,240	6,000	5,500	0,334
Среднее	24,00	56,79	49,46	7,32	17,148	16,765	0,383	6,000	5,500	0,140
Итого	744,00				531,603	519,715	11,888			4,330

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.02.2024	8029,639	7387,409	89,801
21.03.2024	8561,242	7907,124	94,131

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 29.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
29.02.2024 23	24,00	58,67	51,30	7,37	22,860	18,240	4,620	6,000	5,500	0,352
01.03.2024 23	24,00	57,36	50,51	6,85	23,190	18,410	4,780	6,000	5,500	0,346
02.03.2024 23	24,00	57,53	50,41	7,12	23,530	18,360	5,170	6,000	5,500	0,368
03.03.2024 23	24,00	55,90	48,78	7,12	23,690	17,820	5,870	6,000	5,500	0,389
04.03.2024 23	24,00	57,24	49,95	7,29	23,260	18,020	5,240	6,000	5,500	0,374
05.03.2024 23	24,00	57,06	49,65	7,41	23,120	18,120	5,000	6,000	5,500	0,362
06.03.2024 23	24,00	57,76	50,14	7,62	22,880	18,230	4,650	6,000	5,500	0,351
07.03.2024 23	24,00	57,07	49,63	7,44	22,940	18,110	4,830	6,000	5,500	0,355
08.03.2024 23	24,00	55,96	48,76	7,20	22,940	17,860	5,080	6,000	5,500	0,356
09.03.2024 23	24,00	58,10	50,22	7,88	23,310	17,780	5,530	6,000	5,500	0,396
10.03.2024 23	24,00	56,47	49,09	7,38	23,550	17,610	5,940	6,000	5,500	0,397
11.03.2024 23	24,00	56,82	49,34	7,49	23,010	17,910	5,100	6,000	5,500	0,364
12.03.2024 23	24,00	58,08	50,25	7,83	22,290	18,110	4,180	6,000	5,500	0,336
13.03.2024 23	24,00	57,09	49,51	7,58	22,770	17,960	4,810	6,000	5,500	0,355
14.03.2024 23	24,00	55,82	48,60	7,22	22,840	17,860	4,980	6,000	5,500	0,351
15.03.2024 23	24,00	56,67	49,28	7,39	22,540	18,180	4,360	6,000	5,500	0,331
16.03.2024 23	24,00	56,37	49,08	7,29	22,840	18,150	4,690	6,000	5,500	0,345
17.03.2024 23	24,00	58,28	50,69	7,59	24,190	17,740	6,450	6,000	5,500	0,437
18.03.2024 23	24,00	56,94	49,55	7,39	22,690	18,240	4,450	6,000	5,500	0,337
19.03.2024 23	24,00	57,35	49,97	7,38	22,930	18,130	4,800	6,000	5,500	0,353
20.03.2024 23	24,00	56,56	49,23	7,32	23,290	18,120	5,170	6,000	5,500	0,367
21.03.2024 23	24,00	57,86	50,32	7,54	22,650	18,410	4,240	6,000	5,500	0,334
Среднее	24,00	57,13	49,74	7,39	23,060	18,062	4,997	6,000	5,500	0,362
Итого	528,00				507,310	397,370	109,940			7,955

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
29.02.2024	8053,932	7509,754	86,176
21.03.2024	8561,242	7907,124	94,131

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru