

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2024 23	24,00	57,02	49,52	7,50	22,370	17,930	4,440	0,588	0,539	0,334
23.03.2024 23	24,00	57,93	50,36	7,58	22,880	18,230	4,650	0,588	0,539	0,354
24.03.2024 23	24,00	59,16	51,30	7,87	23,330	18,050	5,280	0,588	0,539	0,393
25.03.2024 23	24,00	58,93	51,00	7,93	23,000	18,310	4,690	0,588	0,539	0,366
26.03.2024 23	24,00	58,16	50,35	7,81	18,327	14,280	4,047	0,588	0,539	0,296
27.03.2024 23	24,00	57,91	50,41	7,51	23,460	19,040	4,420	0,588	0,539	0,348
28.03.2024 23	24,00	58,99	51,27	7,72	23,250	18,730	4,520	0,588	0,539	0,357
29.03.2024 23	24,00	59,45	50,08	9,37	3,740	18,750	-15,010	0,588	0,539	-0,557
30.03.2024 23	24,00	60,83	49,24	11,59	0,000	18,680	-18,680	0,588	0,539	-0,727
31.03.2024 23	24,00	59,75	50,68	9,07	0,000	18,420	-18,420	0,588	0,539	-0,742
01.04.2024 23	24,00	58,01	48,99	9,02	0,000	18,670	-18,670	0,588	0,539	-0,723
02.04.2024 23	24,00	59,39	50,65	8,73	0,000	18,730	-18,730	0,588	0,539	-0,752
03.04.2024 23	24,00	61,31	49,70	11,61	0,000	18,990	-18,990	0,588	0,539	-0,747
04.04.2024 23	24,00	55,92	49,82	6,10	13,540	18,700	-5,160	0,588	0,539	-0,122
05.04.2024 23	24,00	57,76	50,44	7,32	22,960	18,950	4,010	0,588	0,539	0,324
06.04.2024 23	23,45	57,61	50,33	7,28	22,900	18,390	4,510	0,588	0,539	0,341
07.04.2024 23	24,00	58,06	50,73	7,33	23,760	18,680	5,080	0,588	0,539	0,374
08.04.2024 23	24,00	57,47	50,27	7,20	23,030	18,890	4,140	0,588	0,539	0,328
09.04.2024 23	24,00	58,16	50,89	7,27	23,290	18,740	4,550	0,588	0,539	0,348
10.04.2024 23	24,00	57,86	50,52	7,33	23,010	18,600	4,410	0,588	0,539	0,340
11.04.2024 23	24,00	58,14	50,39	7,76	23,530	18,400	5,130	0,588	0,539	0,381
12.04.2024 23	24,00	57,97	50,55	7,42	23,120	18,470	4,650	0,588	0,539	0,354
13.04.2024 23	24,00	58,23	50,60	7,63	23,560	18,410	5,150	0,588	0,539	0,381
14.04.2024 23	24,00	59,49	51,59	7,90	23,760	18,230	5,530	0,588	0,539	0,406
15.04.2024 23	24,00	56,86	49,61	7,25	23,140	18,410	4,730	0,588	0,539	0,350
16.04.2024 23	24,00	57,37	49,78	7,59	23,050	18,830	4,220	0,588	0,539	0,335
17.04.2024 23	24,00	57,95	50,45	7,50	23,020	18,680	4,340	0,588	0,539	0,336
18.04.2024 23	24,00	57,16	49,83	7,34	22,960	18,630	4,330	0,588	0,539	0,332
19.04.2024 23	24,00	57,74	50,01	7,73	23,250	18,560	4,690	0,588	0,539	0,355
20.04.2024 23	24,00	57,81	50,20	7,61	23,110	18,620	4,490	0,588	0,539	0,346
Среднее	23,98	58,28	50,32	7,96	18,178	18,433	-0,255	0,588	0,539	0,124
Итого	719,44				545,347	553,000	-7,653			3,711

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2024	8561,242	7907,124	94,131
20.04.2024	9106,590	8460,124	97,842

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 28.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2024 23	24,00	57,02	49,52	7,50	22,370	17,930	4,440	6,000	5,500	0,334
23.03.2024 23	24,00	57,93	50,36	7,58	22,880	18,230	4,650	6,000	5,500	0,354
24.03.2024 23	24,00	59,16	51,30	7,87	23,330	18,050	5,280	6,000	5,500	0,393
25.03.2024 23	24,00	58,93	51,00	7,93	23,000	18,310	4,690	6,000	5,500	0,366
26.03.2024 23	24,00	58,16	50,35	7,81	18,327	14,280	4,047	6,000	5,500	0,296
27.03.2024 23	24,00	57,91	50,41	7,51	23,460	19,040	4,420	6,000	5,500	0,348
28.03.2024 23	24,00	58,99	51,27	7,72	23,250	18,730	4,520	6,000	5,500	0,357
Среднее	24,00	58,30	50,60	7,70	22,374	17,796	4,578	6,000	5,500	0,350
Итого	168,00				156,617	124,570	32,047			2,448

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.03.2024	8561,242	7907,124	94,131
28.03.2024	8717,860	8031,694	96,579

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.04.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.04.2024 23	24,00	57,76	50,44	7,32	22,960	18,950	4,010	6,000	5,500	0,324
06.04.2024 23	23,45	57,61	50,33	7,28	22,900	18,390	4,510	6,000	5,500	0,341
07.04.2024 23	24,00	58,06	50,73	7,33	23,760	18,680	5,080	6,000	5,500	0,374
08.04.2024 23	24,00	57,47	50,27	7,20	23,030	18,890	4,140	6,000	5,500	0,328
09.04.2024 23	24,00	58,16	50,89	7,27	23,290	18,740	4,550	6,000	5,500	0,348
10.04.2024 23	24,00	57,86	50,52	7,33	23,010	18,600	4,410	6,000	5,500	0,340
11.04.2024 23	24,00	58,14	50,39	7,76	23,530	18,400	5,130	6,000	5,500	0,381
12.04.2024 23	24,00	57,97	50,55	7,42	23,120	18,470	4,650	6,000	5,500	0,354
13.04.2024 23	24,00	58,23	50,60	7,63	23,560	18,410	5,150	6,000	5,500	0,381
14.04.2024 23	24,00	59,49	51,59	7,90	23,760	18,230	5,530	6,000	5,500	0,406
15.04.2024 23	24,00	56,86	49,61	7,25	23,140	18,410	4,730	6,000	5,500	0,350
16.04.2024 23	24,00	57,37	49,78	7,59	23,050	18,830	4,220	6,000	5,500	0,335
17.04.2024 23	24,00	57,95	50,45	7,50	23,020	18,680	4,340	6,000	5,500	0,336
18.04.2024 23	24,00	57,16	49,83	7,34	22,960	18,630	4,330	6,000	5,500	0,332
19.04.2024 23	24,00	57,74	50,01	7,73	23,250	18,560	4,690	6,000	5,500	0,355
20.04.2024 23	24,00	57,81	50,20	7,61	23,110	18,620	4,490	6,000	5,500	0,346
Среднее	23,97	57,85	50,39	7,46	23,216	18,593	4,622	6,000	5,500	0,352
Итого	383,45				371,450	297,490	73,960			5,633

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.04.2024	8735,140	8162,634	92,210
20.04.2024	9106,590	8460,124	97,842

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru