

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	57,13	48,99	8,13	15,296	11,460	3,836	6,000	5,500	0,260
22.04.2024 23	24,00	56,02	48,46	7,57	21,700	16,650	5,050	6,000	5,500	0,349
23.04.2024 23	24,00	53,66	47,87	5,79	5,848	4,370	1,478	6,000	5,500	0,090
24.04.2024 23	24,00	52,97	48,42	4,55	12,601	7,920	4,681	6,000	5,500	0,236
25.04.2024 23	24,00	56,72	49,65	7,07	23,160	18,230	4,930	6,000	5,500	0,348
26.04.2024 23	24,00	58,77	50,69	8,07	21,768	17,520	4,248	6,000	5,500	0,331
27.04.2024 23	24,00	56,41	49,34	7,07	22,830	18,580	4,250	6,000	5,500	0,318
28.04.2024 23	24,00	57,18	50,16	7,03	23,240	18,340	4,900	6,000	5,500	0,350
29.04.2024 23	24,00	57,54	50,12	7,42	23,020	18,400	4,620	6,000	5,500	0,344
30.04.2024 23	24,00	57,55	50,31	7,24	22,830	18,440	4,390	6,000	5,500	0,332
01.05.2024 23	24,00	57,85	50,37	7,47	22,960	18,370	4,590	6,000	5,500	0,347
02.05.2024 23	24,00	58,44	50,27	8,16	12,190	18,240	-6,050	6,000	5,500	-0,143
03.05.2024 23	24,00	39,39	49,92	-10,54	0,000	18,360	-18,360	6,000	5,500	-0,713
04.05.2024 23	24,00	39,96	49,79	-9,83	0,000	18,170	-18,170	6,000	5,500	-0,703
05.05.2024 23	24,00	37,08	48,88	-11,80	0,000	18,250	-18,250	6,000	5,500	-0,691
06.05.2024 23	24,00	59,14	50,78	8,36	22,330	18,320	4,010	6,000	5,500	0,346
07.05.2024 23	24,00	56,68	49,30	7,37	22,700	18,330	4,370	6,000	5,500	0,331
08.05.2024 23	24,00	57,45	49,77	7,68	22,910	18,260	4,650	6,000	5,500	0,349
09.05.2024 23	24,00	56,84	49,35	7,50	22,710	18,320	4,390	6,000	5,500	0,334
10.05.2024 23	24,00	57,42	50,04	7,37	22,480	18,560	3,920	6,000	5,500	0,313
11.05.2024 23	24,00	56,74	49,73	7,02	22,915	18,487	4,427	6,000	5,500	0,327
12.05.2024 23	24,00	57,42	51,06	6,36	27,520	22,940	4,580	6,000	5,500	0,351
13.05.2024 23	24,00	57,83	51,31	6,52	27,150	23,050	4,100	6,000	5,500	0,334
14.05.2024 23	24,00	57,59	51,17	6,42	27,180	22,960	4,220	6,000	5,500	0,338
15.05.2024 23	24,00	58,50	51,92	6,58	27,340	22,970	4,370	6,000	5,500	0,355
16.05.2024 23	24,00	57,14	50,69	6,45	27,050	23,060	3,990	6,000	5,500	0,324
17.05.2024 23	24,00	58,41	51,74	6,68	26,930	23,080	3,850	6,000	5,500	0,329
18.05.2024 23	24,00	57,26	50,73	6,54	28,330	22,820	5,510	6,000	5,500	0,397
19.05.2024 23	24,00	57,66	51,16	6,50	28,120	22,810	5,310	6,000	5,500	0,387
20.05.2024 23	24,00	58,10	51,46	6,64	27,560	22,870	4,690	6,000	5,500	0,365
21.05.2024 23	24,00	58,04	51,58	6,46	27,540	22,910	4,630	6,000	5,500	0,358
Среднее	24,00	55,45	50,16	5,29	20,587	18,743	1,844	6,000	5,500	0,213
Итого	744,00				638,207	581,047	57,160			6,589

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	9106,590	8460,124	97,842
21.05.2024	9744,796	9041,171	104,432

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 01.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	57,13	48,99	8,13	15,296	11,460	3,836	6,000	5,500	0,260
22.04.2024 23	24,00	56,02	48,46	7,57	21,700	16,650	5,050	6,000	5,500	0,349
23.04.2024 23	24,00	53,66	47,87	5,79	5,848	4,370	1,478	6,000	5,500	0,090
24.04.2024 23	24,00	52,97	48,42	4,55	12,601	7,920	4,681	6,000	5,500	0,236
25.04.2024 23	24,00	56,72	49,65	7,07	23,160	18,230	4,930	6,000	5,500	0,348
26.04.2024 23	24,00	58,77	50,69	8,07	21,768	17,520	4,248	6,000	5,500	0,331
27.04.2024 23	24,00	56,41	49,34	7,07	22,830	18,580	4,250	6,000	5,500	0,318
28.04.2024 23	24,00	57,18	50,16	7,03	23,240	18,340	4,900	6,000	5,500	0,350
29.04.2024 23	24,00	57,54	50,12	7,42	23,020	18,400	4,620	6,000	5,500	0,344
30.04.2024 23	24,00	57,55	50,31	7,24	22,830	18,440	4,390	6,000	5,500	0,332
01.05.2024 23	24,00	57,85	50,37	7,47	22,960	18,370	4,590	6,000	5,500	0,347
Среднее	24,00	56,53	49,49	7,04	19,568	15,298	4,270	6,000	5,500	0,300
Итого	264,00				215,252	168,280	46,972			3,304

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	9106,590	8460,124	97,842
01.05.2024	9321,842	8628,404	101,147

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 07.05.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
07.05.2024 23	24,00	56,68	49,30	7,37	22,700	18,330	4,370	6,000	5,500	0,331
08.05.2024 23	24,00	57,45	49,77	7,68	22,910	18,260	4,650	6,000	5,500	0,349
09.05.2024 23	24,00	56,84	49,35	7,50	22,710	18,320	4,390	6,000	5,500	0,334
10.05.2024 23	24,00	57,42	50,04	7,37	22,480	18,560	3,920	6,000	5,500	0,313
11.05.2024 23	24,00	56,74	49,73	7,02	22,915	18,487	4,427	6,000	5,500	0,327
12.05.2024 23	24,00	57,42	51,06	6,36	27,520	22,940	4,580	6,000	5,500	0,351
13.05.2024 23	24,00	57,83	51,31	6,52	27,150	23,050	4,100	6,000	5,500	0,334
14.05.2024 23	24,00	57,59	51,17	6,42	27,180	22,960	4,220	6,000	5,500	0,338
15.05.2024 23	24,00	58,50	51,92	6,58	27,340	22,970	4,370	6,000	5,500	0,355
16.05.2024 23	24,00	57,14	50,69	6,45	27,050	23,060	3,990	6,000	5,500	0,324
17.05.2024 23	24,00	58,41	51,74	6,68	26,930	23,080	3,850	6,000	5,500	0,329
18.05.2024 23	24,00	57,26	50,73	6,54	28,330	22,820	5,510	6,000	5,500	0,397
19.05.2024 23	24,00	57,66	51,16	6,50	28,120	22,810	5,310	6,000	5,500	0,387
20.05.2024 23	24,00	58,10	51,46	6,64	27,560	22,870	4,690	6,000	5,500	0,365
21.05.2024 23	24,00	58,04	51,58	6,46	27,540	22,910	4,630	6,000	5,500	0,358
Среднее	24,00	57,54	50,73	6,81	25,896	21,428	4,467	6,000	5,500	0,346
Итого	360,00				388,435	321,427	67,008			5,191

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
07.05.2024	9356,362	8719,744	99,241
21.05.2024	9744,796	9041,171	104,432

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru