

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 12485

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.05.2024 23	24,00	56,76	50,93	5,83	27,840	22,780	5,060	0,588	0,539	0,364
23.05.2024 23	24,00	59,77	52,79	6,99	21,802	17,390	4,412	0,588	0,539	0,328
24.05.2024 23	24,00	57,06	49,52	7,55	19,856	15,520	4,336	0,588	0,539	0,314
25.05.2024 23	24,00	58,21	50,19	8,02	20,070	15,210	4,860	0,588	0,539	0,342
26.05.2024 23	24,00	57,99	50,12	7,87	17,496	12,570	4,926	0,588	0,539	0,329
27.05.2024 23	24,00	25,96	21,04	4,92	1,115	0,010	1,105	0,588	0,539	0,018
28.05.2024 23	24,00	22,05	20,37	1,68	0,937	0,000	0,937	0,588	0,539	0,012
29.05.2024 23	24,00	21,86	20,44	1,42	0,982	0,000	0,982	0,588	0,539	0,012
30.05.2024 23	24,00	21,50	20,11	1,38	0,958	0,000	0,958	0,588	0,539	0,011
31.05.2024 23	24,00	50,66	45,82	4,84	9,029	5,570	3,459	0,588	0,539	0,164
01.06.2024 23	24,00	56,78	49,24	7,55	21,950	17,050	4,900	0,588	0,539	0,349
02.06.2024 23	24,00	56,23	48,86	7,37	22,140	16,850	5,290	0,588	0,539	0,357
03.06.2024 23	24,00	56,91	49,65	7,26	22,070	17,160	4,910	0,588	0,539	0,343
04.06.2024 23	24,00	58,19	50,60	7,59	20,880	17,280	3,600	0,588	0,539	0,292
05.06.2024 23	24,00	59,22	52,07	7,14	17,923	13,800	4,123	0,588	0,539	0,296
06.06.2024 23	24,00	59,20	51,93	7,27	21,140	17,000	4,140	0,588	0,539	0,322
07.06.2024 23	24,00	58,50	51,75	6,74	22,420	18,210	4,210	0,588	0,539	0,323
08.06.2024 23	24,00	60,14	52,65	7,50	20,244	15,740	4,504	0,588	0,539	0,340
09.06.2024 23	24,00	58,29	52,76	5,53	25,270	20,700	4,570	0,588	0,539	0,330
10.06.2024 23	24,00	59,82	54,34	5,48	26,210	21,950	4,260	0,588	0,539	0,328
11.06.2024 23	24,00	60,02	54,47	5,54	26,010	21,800	4,210	0,588	0,539	0,325
12.06.2024 23	24,00	59,87	53,86	6,01	23,830	19,720	4,110	0,588	0,539	0,316
13.06.2024 23	24,00	57,82	51,63	6,19	21,120	16,880	4,240	0,588	0,539	0,301
14.06.2024 23	24,00	58,93	51,71	7,22	19,740	15,180	4,560	0,588	0,539	0,326
15.06.2024 23	24,00	59,90	52,51	7,40	19,580	15,080	4,500	0,588	0,539	0,329
16.06.2024 23	24,00	56,65	49,86	6,79	19,540	15,040	4,500	0,588	0,539	0,307
17.06.2024 23	24,00	58,74	51,36	7,38	19,580	15,050	4,530	0,588	0,539	0,325
18.06.2024 23	24,00	58,54	51,42	7,11	19,730	14,960	4,770	0,588	0,539	0,331
19.06.2024 23	24,00	59,36	52,07	7,29	19,400	15,030	4,370	0,588	0,539	0,318
20.06.2024 23	24,00	58,73	51,71	7,02	19,170	15,120	4,050	0,588	0,539	0,297
Среднее	24,00	53,46	47,19	6,26	18,268	14,288	3,979	0,588	0,539	0,278
Итого	720,00				548,032	428,650	119,382			8,351

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.05.2024	9744,796	9041,171	104,432
20.06.2024	10292,829	9469,821	112,782

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru