

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	18,91	19,04	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	18,52	18,67	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	19,32	19,49	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	18,82	18,75	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	18,45	18,48	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	18,12	18,36	-0,24	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	0,00	49,63	37,18	12,45	13,410	13,260	0,150	6,00	5,50	0,168	0,165
17.11.2023 23	24,00	0,00	50,60	38,26	12,34	55,580	55,580	0,000	6,00	5,50	0,683	0,686
18.11.2023 23	24,00	0,00	49,11	38,34	10,77	55,030	55,030	0,000	6,00	5,50	0,590	0,593
19.11.2023 23	24,00	0,00	48,64	37,17	11,47	53,400	53,400	0,000	6,00	5,50	0,610	0,612
20.11.2023 23	24,00	0,00	51,64	38,75	12,89	53,520	53,520	0,000	6,00	5,50	0,690	0,690
21.11.2023 23	24,00	0,00	56,22	40,97	15,25	53,000	53,000	0,000	6,00	5,50	0,806	0,808
22.11.2023 23	24,00	0,00	52,90	39,59	13,31	52,740	52,740	0,000	6,00	5,50	0,700	0,702
Среднее	24,00	0,00	36,22	29,47	6,76	25,898	25,887	0,012	6,00	5,50	0,327	0,327
Итого	312,00	0,00				336,680	336,530	0,150			4,247	4,256

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru