

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.01.2024 по 19.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.01.2024	24,00	58,64	49,55	9,09	12,870	9,780	3,090	4,000	3,500	3,090	0,231
23.01.2024	24,00	59,85	50,61	9,24	13,370	9,620	3,750	4,000	3,500	3,750	0,266
24.01.2024	24,00	59,72	50,40	9,32	12,660	9,680	2,980	4,000	3,500	2,980	0,231
25.01.2024	24,00	54,95	46,67	8,28	13,610	9,500	4,110	4,000	3,500	4,110	0,255
26.01.2024	24,00	52,66	44,55	8,11	12,970	9,590	3,380	4,000	3,500	3,380	0,210
27.01.2024	24,00	55,13	46,69	8,44	13,550	9,520	4,030	4,000	3,500	4,030	0,249
28.01.2024	24,00	56,29	48,08	8,21	14,330	9,000	5,330	4,000	3,500	5,330	0,311
29.01.2024	24,00	56,32	47,60	8,72	12,940	9,570	3,370	4,000	3,500	3,370	0,230
30.01.2024	24,00	58,70	49,76	8,94	12,540	9,670	2,870	4,000	3,500	2,870	0,215
31.01.2024	24,00	58,82	49,80	9,02	13,180	8,690	4,490	4,000	3,500	4,490	0,289
01.02.2024	24,00	55,43	46,60	8,83	13,190	9,410	3,780	4,000	3,500	3,780	0,245
02.02.2024	24,00	56,13	47,86	8,27	13,500	9,710	3,790	4,000	3,500	3,790	0,246
03.02.2024	24,00	56,10	48,85	7,25	13,910	3,950	9,960	4,000	3,500	9,960	0,475
04.02.2024	24,00	54,83	45,84	8,99	14,620	6,130	8,490	4,000	3,500	8,490	0,424
05.02.2024	24,00	54,81	47,95	6,86	13,210	3,450	9,760	4,000	3,500	9,760	0,452
06.02.2024	24,00	55,53	47,43	8,10	13,070	0,000	13,070	4,000	3,500	13,070	0,584
07.02.2024	24,00	56,03	47,68	8,35	13,260	0,000	13,260	4,000	3,500	13,260	0,598
08.02.2024	24,00	56,45	48,55	7,90	13,020	0,000	13,020	4,000	3,500	13,020	0,590
09.02.2024	24,00	56,46	43,90	12,56	10,700	1,900	8,800	4,000	3,500	8,800	0,424
10.02.2024	24,00	55,85	46,79	9,06	11,440	8,160	3,280	4,000	3,500	3,280	0,215
11.02.2024	24,00	56,15	48,31	7,84	13,140	9,710	3,430	4,000	3,500	3,430	0,224
12.02.2024	24,00	55,52	47,73	7,79	12,680	10,110	2,570	4,000	3,500	2,570	0,186
13.02.2024	24,00	57,52	49,45	8,07	12,650	10,170	2,480	4,000	3,500	2,480	0,192
14.02.2024	24,00	56,47	48,45	8,02	12,540	10,150	2,390	4,000	3,500	2,390	0,183
15.02.2024	24,00	57,16	48,88	8,28	12,160	9,760	2,400	4,000	3,500	2,400	0,185
16.02.2024	24,00	57,83	49,30	8,53	11,970	9,510	2,460	4,000	3,500	2,460	0,188
17.02.2024	24,00	56,85	48,83	8,02	13,120	9,780	3,340	4,000	3,500	3,340	0,228
18.02.2024	24,00	56,85	48,70	8,15	13,470	9,870	3,600	4,000	3,500	3,600	0,244
19.02.2024	24,00	57,15	48,69	8,46	13,240	9,870	3,370	4,000	3,500	3,370	0,234
Среднее	24,00	56,56	48,05	8,51	12,997	7,802	5,195	4,000	3,500	5,195	0,297
Итого	696,00				376,910	226,260	150,650			150,650	8,604

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 22.01.2024 по 02.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.01.2024	24,00	58,64	49,55	9,09	12,870	9,780	3,090	4,000	3,500	3,090	0,231
23.01.2024	24,00	59,85	50,61	9,24	13,370	9,620	3,750	4,000	3,500	3,750	0,266
24.01.2024	24,00	59,72	50,40	9,32	12,660	9,680	2,980	4,000	3,500	2,980	0,231
25.01.2024	24,00	54,95	46,67	8,28	13,610	9,500	4,110	4,000	3,500	4,110	0,255
26.01.2024	24,00	52,66	44,55	8,11	12,970	9,590	3,380	4,000	3,500	3,380	0,210
27.01.2024	24,00	55,13	46,69	8,44	13,550	9,520	4,030	4,000	3,500	4,030	0,249
28.01.2024	24,00	56,29	48,08	8,21	14,330	9,000	5,330	4,000	3,500	5,330	0,311
29.01.2024	24,00	56,32	47,60	8,72	12,940	9,570	3,370	4,000	3,500	3,370	0,230
30.01.2024	24,00	58,70	49,76	8,94	12,540	9,670	2,870	4,000	3,500	2,870	0,215
31.01.2024	24,00	58,82	49,80	9,02	13,180	8,690	4,490	4,000	3,500	4,490	0,289
01.02.2024	24,00	55,43	46,60	8,83	13,190	9,410	3,780	4,000	3,500	3,780	0,245
02.02.2024	24,00	56,13	47,86	8,27	13,500	9,710	3,790	4,000	3,500	3,790	0,246
Среднее	24,00	56,89	48,18	8,71	13,226	9,478	3,748	4,000	3,500	3,748	0,248
Итого	288,00				158,710	113,740	44,970			44,970	2,978

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 10.02.2024 по 19.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
10.02.2024	24,00	55,85	46,79	9,06	11,440	8,160	3,280	4,000	3,500	3,280	0,215
11.02.2024	24,00	56,15	48,31	7,84	13,140	9,710	3,430	4,000	3,500	3,430	0,224
12.02.2024	24,00	55,52	47,73	7,79	12,680	10,110	2,570	4,000	3,500	2,570	0,186
13.02.2024	24,00	57,52	49,45	8,07	12,650	10,170	2,480	4,000	3,500	2,480	0,192
14.02.2024	24,00	56,47	48,45	8,02	12,540	10,150	2,390	4,000	3,500	2,390	0,183
15.02.2024	24,00	57,16	48,88	8,28	12,160	9,760	2,400	4,000	3,500	2,400	0,185
16.02.2024	24,00	57,83	49,30	8,53	11,970	9,510	2,460	4,000	3,500	2,460	0,188
17.02.2024	24,00	56,85	48,83	8,02	13,120	9,780	3,340	4,000	3,500	3,340	0,228
18.02.2024	24,00	56,85	48,70	8,15	13,470	9,870	3,600	4,000	3,500	3,600	0,244
19.02.2024	24,00	57,15	48,69	8,46	13,240	9,870	3,370	4,000	3,500	3,370	0,234
Среднее	24,00	56,74	48,51	8,22	12,641	9,709	2,932	4,000	3,500	2,932	0,208
Итого	240,00				126,410	97,090	29,320			29,320	2,079

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru