

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.03.2024	24,00	57,85	50,48	7,37	16,500	0,000	16,500	0,392	0,343	16,500	0,776
23.03.2024	24,00	59,12	51,39	7,73	16,200	0,000	16,200	0,392	0,343	16,200	0,782
24.03.2024	24,00	60,09	52,31	7,78	17,850	0,000	17,850	0,392	0,343	17,850	0,883
25.03.2024	24,00	60,24	50,62	9,62	15,360	0,000	15,360	0,392	0,343	15,360	0,761
26.03.2024	24,00	59,10	45,26	13,84	13,550	0,000	13,550	0,392	0,343	13,550	0,654
27.03.2024	24,00	58,55	46,77	11,78	13,730	0,000	13,730	0,392	0,343	13,730	0,656
28.03.2024	24,00	59,93	51,99	7,94	16,310	0,000	16,310	0,392	0,343	16,310	0,801
29.03.2024	24,00	58,69	51,13	7,56	16,150	0,000	16,150	0,392	0,343	16,150	0,775
30.03.2024	24,00	57,19	50,03	7,16	16,760	0,000	16,760	0,392	0,343	16,760	0,779
31.03.2024	23,00	58,95	51,56	7,39	16,730	0,000	16,730	0,392	0,343	16,730	0,805
01.04.2024	24,00	56,85	49,96	6,89	16,890	0,000	16,890	0,392	0,343	16,890	0,780
02.04.2024	24,00	58,80	51,32	7,48	17,490	0,000	17,490	0,392	0,343	17,490	0,840
03.04.2024	24,00	57,64	50,43	7,21	16,960	0,000	16,960	0,392	0,343	16,960	0,799
04.04.2024	24,00	58,16	49,90	8,26	16,530	6,260	10,270	0,392	0,343	10,270	0,537
05.04.2024	24,00	58,05	50,75	7,30	16,660	14,600	2,060	0,392	0,343	2,060	0,203
06.04.2024	24,00	58,47	51,29	7,18	17,770	14,640	3,130	0,392	0,343	3,130	0,256
07.04.2024	24,00	59,15	51,85	7,30	17,680	14,750	2,930	0,392	0,343	2,930	0,248
08.04.2024	24,00	59,06	51,63	7,43	17,490	14,770	2,720	0,392	0,343	2,720	0,239
09.04.2024	24,00	58,43	51,08	7,35	16,860	14,280	2,580	0,392	0,343	2,580	0,230
10.04.2024	24,00	58,74	51,28	7,46	17,020	14,750	2,270	0,392	0,343	2,270	0,217
11.04.2024	24,00	59,08	51,40	7,68	16,730	14,790	1,940	0,392	0,343	1,940	0,207
12.04.2024	24,00	59,17	51,56	7,61	17,020	14,780	2,240	0,392	0,343	2,240	0,220
13.04.2024	24,00	59,14	51,38	7,76	16,580	14,920	1,660	0,392	0,343	1,660	0,194
14.04.2024	24,00	58,98	51,74	7,24	2,400	14,760	-12,360	0,392	0,343	-12,360	-0,465
15.04.2024	24,00	59,38	52,14	7,24	1,400	14,900	-13,500	0,392	0,343	-13,500	-0,524
16.04.2024	24,00	57,15	49,13	8,02	0,880	12,370	-11,490	0,392	0,343	-11,490	-0,412
17.04.2024	24,00	58,03	50,23	7,80	0,840	14,840	-14,000	0,392	0,343	-14,000	-0,525
18.04.2024	24,00	57,23	50,13	7,10	0,810	14,960	-14,150	0,392	0,343	-14,150	-0,531
19.04.2024	24,00	57,58	50,40	7,18	0,670	15,020	-14,350	0,392	0,343	-14,350	-0,541
20.04.2024	24,00	57,95	50,37	7,58	0,570	14,980	-14,410	0,392	0,343	-14,410	-0,543
Среднее	23,97	58,56	50,65	7,91	12,946	8,012	4,934	0,392	0,343	4,934	0,303
Итого	719,00				388,390	240,370	148,020			148,020	9,101

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 05.04.2024 по 13.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
05.04.2024	24,00	58,05	50,75	7,30	16,660	14,600	2,060	4,000	3,500	2,060	0,203
06.04.2024	24,00	58,47	51,29	7,18	17,770	14,640	3,130	4,000	3,500	3,130	0,256
07.04.2024	24,00	59,15	51,85	7,30	17,680	14,750	2,930	4,000	3,500	2,930	0,248
08.04.2024	24,00	59,06	51,63	7,43	17,490	14,770	2,720	4,000	3,500	2,720	0,239
09.04.2024	24,00	58,43	51,08	7,35	16,860	14,280	2,580	4,000	3,500	2,580	0,230
10.04.2024	24,00	58,74	51,28	7,46	17,020	14,750	2,270	4,000	3,500	2,270	0,217
11.04.2024	24,00	59,08	51,40	7,68	16,730	14,790	1,940	4,000	3,500	1,940	0,207
12.04.2024	24,00	59,17	51,56	7,61	17,020	14,780	2,240	4,000	3,500	2,240	0,220
13.04.2024	24,00	59,14	51,38	7,76	16,580	14,920	1,660	4,000	3,500	1,660	0,194
Среднее	24,00	58,81	51,36	7,45	17,090	14,698	2,392	4,000	3,500	2,392	0,224
Итого	216,00				153,810	132,280	21,530			21,530	2,014

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru