

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2024	24,00	56,57	49,79	6,78	0,390	10,890	-10,500	4,000	3,500	-10,500	-0,390
22.04.2024	24,00	48,19	49,46	-1,27	0,060	14,640	-14,580	4,000	3,500	-14,580	-0,540
23.04.2024	24,00	37,22	45,32	-8,10	0,000	5,540	-5,540	4,000	3,500	-5,540	-0,183
24.04.2024	24,00	53,83	52,39	1,44	0,010	10,410	-10,400	4,000	3,500	-10,400	-0,417
25.04.2024	24,00	58,76	50,00	8,76	0,010	14,690	-14,680	4,000	3,500	-14,680	-0,555
26.04.2024	24,00	61,29	50,15	11,14	0,010	13,910	-13,900	4,000	3,500	-13,900	-0,524
27.04.2024	24,00	61,69	50,79	10,90	0,020	14,710	-14,690	4,000	3,500	-14,690	-0,565
28.04.2024	24,00	60,71	50,26	10,45	3,140	14,690	-11,550	4,000	3,500	-11,550	-0,404
29.04.2024	24,00	58,81	50,37	8,44	0,760	14,630	-13,870	4,000	3,500	-13,870	-0,518
30.04.2024	24,00	57,20	50,42	6,78	0,360	14,610	-14,250	4,000	3,500	-14,250	-0,539
01.05.2024	24,00	59,40	50,76	8,64	0,060	14,600	-14,540	4,000	3,500	-14,540	-0,556
02.05.2024	24,00	62,40	50,58	11,82	0,040	14,600	-14,560	4,000	3,500	-14,560	-0,556
03.05.2024	24,00	60,08	50,18	9,90	0,010	14,560	-14,550	4,000	3,500	-14,550	-0,551
04.05.2024	24,00	59,95	49,82	10,13	0,010	14,270	-14,260	4,000	3,500	-14,260	-0,535
05.05.2024	24,00	57,02	49,28	7,74	0,010	14,200	-14,190	4,000	3,500	-14,190	-0,524
06.05.2024	24,00	63,17	49,75	13,42	0,010	14,230	-14,220	4,000	3,500	-14,220	-0,532
07.05.2024	24,00	59,21	50,55	8,66	0,010	14,420	-14,410	4,000	3,500	-14,410	-0,552
08.05.2024	24,00	62,11	49,90	12,21	0,010	14,280	-14,270	4,000	3,500	-14,270	-0,539
09.05.2024	24,00	56,77	49,65	7,12	0,000	14,430	-14,430	4,000	3,500	-14,430	-0,539
10.05.2024	24,00	57,40	50,24	7,16	0,000	14,550	-14,550	4,000	3,500	-14,550	-0,552
11.05.2024	24,00	56,75	49,70	7,05	0,000	14,090	-14,090	4,000	3,500	-14,090	-0,528
12.05.2024	24,00	57,05	50,79	6,26	0,000	17,810	-17,810	4,000	3,500	-17,810	-0,693
13.05.2024	24,00	57,58	51,30	6,28	0,000	17,980	-17,980	4,000	3,500	-17,980	-0,707
14.05.2024	24,00	63,05	50,81	12,24	0,010	17,860	-17,850	4,000	3,500	-17,850	-0,695
15.05.2024	24,00	58,83	51,98	6,85	0,000	17,950	-17,950	4,000	3,500	-17,950	-0,718
16.05.2024	24,00	56,78	50,42	6,36	0,000	17,970	-17,970	4,000	3,500	-17,970	-0,693
17.05.2024	24,00	57,91	51,31	6,60	0,000	17,990	-17,990	4,000	3,500	-17,990	-0,709
18.05.2024	24,00	56,94	50,61	6,33	0,000	17,990	-17,990	4,000	3,500	-17,990	-0,698
19.05.2024	24,00	57,25	50,68	6,57	0,000	17,910	-17,910	4,000	3,500	-17,910	-0,692
20.05.2024	24,00	57,35	50,94	6,41	0,000	17,920	-17,920	4,000	3,500	-17,920	-0,700
21.05.2024	24,00	57,73	51,31	6,42	0,000	17,950	-17,950	4,000	3,500	-17,950	-0,708
Среднее	24,00	57,71	50,31	7,40	0,159	15,041	-14,882	4,000	3,500	-14,882	-0,568
Итого	744,00				4,930	466,280	-461,350			-461,350	-17,612

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru