

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС								Итого по ТС2		
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.05.2024	24,00	57,05	50,81	6,24	0,000	17,940	-17,940	0,392	0,343	-17,940	-0,700
23.05.2024	24,00	57,53	50,89	6,64	0,000	15,850	-15,850	0,392	0,343	-15,850	-0,614
24.05.2024	24,00	56,82	51,13	5,69	0,000	10,700	-10,700	0,392	0,343	-10,700	-0,412
25.05.2024	24,00	56,89	49,64	7,25	0,000	13,590	-13,590	0,392	0,343	-13,590	-0,504
26.05.2024	24,00	57,42	51,65	5,77	0,000	10,410	-10,410	0,392	0,343	-10,410	-0,405
27.05.2024	24,00	27,40	30,81	-3,41	0,000	0,030	-0,030	0,392	0,343	-0,030	0,000
28.05.2024	24,00	21,43	22,93	-1,50	0,000	0,010	-0,010	0,392	0,343	-0,010	0,000
29.05.2024	24,00	20,14	20,76	-0,62	0,000	0,010	-0,010	0,392	0,343	-0,010	0,000
30.05.2024	24,00	20,18	19,21	0,97	0,000	0,010	-0,010	0,392	0,343	-0,010	0,000
31.05.2024	24,00	34,22	49,84	-15,62	0,000	5,530	-5,530	0,392	0,343	-5,530	-0,207
01.06.2024	24,00	56,59	49,37	7,22	0,000	13,510	-13,510	0,392	0,343	-13,510	-0,498
02.06.2024	24,00	56,35	49,45	6,90	0,000	13,440	-13,440	0,392	0,343	-13,440	-0,498
03.06.2024	24,00	61,44	49,52	11,92	0,040	13,610	-13,570	0,392	0,343	-13,570	-0,501
04.06.2024	24,00	56,20	49,56	6,64	0,000	13,740	-13,740	0,392	0,343	-13,740	-0,509
05.06.2024	24,00	60,00	53,10	6,90	0,000	12,770	-12,770	0,392	0,343	-12,770	-0,517
06.06.2024	24,00	58,50	53,94	4,56	0,000	11,940	-11,940	0,392	0,343	-11,940	-0,497
07.06.2024	24,00	59,19	52,37	6,82	0,000	14,540	-14,540	0,392	0,343	-14,540	-0,583
08.06.2024	24,00	59,57	52,33	7,24	0,000	14,040	-14,040	0,392	0,343	-14,040	-0,558
09.06.2024	24,00	56,57	53,66	2,91	0,000	15,330	-15,330	0,392	0,343	-15,330	-0,639
10.06.2024	24,00	60,31	54,21	6,10	0,000	19,110	-19,110	0,392	0,343	-19,110	-0,812
11.06.2024	24,00	60,21	54,27	5,94	0,000	18,960	-18,960	0,392	0,343	-18,960	-0,804
12.06.2024	24,00	59,98	54,08	5,90	0,000	19,050	-19,050	0,392	0,343	-19,050	-0,805
13.06.2024	24,00	56,90	51,00	5,90	0,000	16,770	-16,770	0,392	0,343	-16,770	-0,650
14.06.2024	24,00	59,85	52,47	7,38	0,000	13,880	-13,880	0,392	0,343	-13,880	-0,556
15.06.2024	24,00	60,95	53,44	7,51	0,000	13,900	-13,900	0,392	0,343	-13,900	-0,570
16.06.2024	24,00	57,76	50,84	6,92	0,000	13,780	-13,780	0,392	0,343	-13,780	-0,529
17.06.2024	24,00	59,50	52,24	7,26	0,000	13,850	-13,850	0,392	0,343	-13,850	-0,550
18.06.2024	24,00	59,50	52,21	7,29	0,000	13,890	-13,890	0,392	0,343	-13,890	-0,553
19.06.2024	24,00	60,05	52,70	7,35	0,000	13,850	-13,850	0,392	0,343	-13,850	-0,555
20.06.2024	24,00	59,89	52,63	7,26	0,000	13,910	-13,910	0,392	0,343	-13,910	-0,557
Среднее	24,00	52,95	48,04	4,91	0,001	12,265	-12,264	0,392	0,343	-12,264	-0,486
Итого	720,00				0,040	367,950	-367,910			-367,910	-14,583

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru