

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2024	24,00	59,12	52,01	7,11	0,000	13,920	-13,920	0,392	0,343	-13,920	-0,554
22.06.2024	24,00	59,49	52,32	7,17	0,000	13,990	-13,990	0,392	0,343	-13,990	-0,557
23.06.2024	24,00	58,81	51,74	7,07	0,000	13,950	-13,950	0,392	0,343	-13,950	-0,549
24.06.2024	24,00	58,66	51,65	7,01	0,000	13,970	-13,970	0,392	0,343	-13,970	-0,546
25.06.2024	24,00	58,27	53,35	4,92	0,000	16,110	-16,110	0,392	0,343	-16,110	-0,668
26.06.2024	24,00	58,99	53,17	5,82	0,000	19,010	-19,010	0,392	0,343	-19,010	-0,783
27.06.2024	24,00	60,52	54,41	6,11	0,000	18,760	-18,760	0,392	0,343	-18,760	-0,800
28.06.2024	24,00	59,62	52,73	6,89	0,000	15,700	-15,700	0,392	0,343	-15,700	-0,636
29.06.2024	24,00	57,66	50,74	6,92	0,000	13,990	-13,990	0,392	0,343	-13,990	-0,536
30.06.2024	24,00	57,76	51,07	6,69	0,000	13,890	-13,890	0,392	0,343	-13,890	-0,536
01.07.2024	24,00	58,19	51,26	6,93	0,000	14,020	-14,020	0,392	0,343	-14,020	-0,544
02.07.2024	24,00	54,80	48,80	6,00	0,000	13,950	-13,950	0,392	0,343	-13,950	-0,513
03.07.2024	24,00	60,25	53,14	7,11	0,000	13,820	-13,820	0,392	0,343	-13,820	-0,563
04.07.2024	24,00	58,19	54,72	3,47	0,000	15,170	-15,170	0,392	0,343	-15,170	-0,650
05.07.2024	24,00	58,65	52,93	5,72	0,000	19,320	-19,320	0,392	0,343	-19,320	-0,792
06.07.2024	24,00	58,79	52,70	6,09	13,420	18,780	-5,360	0,392	0,343	-5,360	-0,136
07.07.2024	24,00	58,69	53,04	5,65	22,640	18,830	3,810	0,392	0,343	3,810	0,282
08.07.2024	24,00	57,32	51,78	5,54	22,090	18,880	3,210	0,392	0,343	3,210	0,252
09.07.2024	24,00	58,06	52,65	5,41	22,360	18,860	3,500	0,392	0,343	3,500	0,264
10.07.2024	24,00	59,64	53,84	5,80	22,210	18,930	3,280	0,392	0,343	3,280	0,264
11.07.2024	24,00	60,13	54,52	5,61	22,410	18,920	3,490	0,392	0,343	3,490	0,273
12.07.2024	24,00	59,97	54,29	5,68	22,460	18,930	3,530	0,392	0,343	3,530	0,277
13.07.2024	24,00	59,50	53,83	5,67	21,960	18,920	3,040	0,392	0,343	3,040	0,248
14.07.2024	24,00	60,34	54,61	5,73	22,830	18,870	3,960	0,392	0,343	3,960	0,297
15.07.2024	24,00	60,72	54,92	5,80	22,200	18,940	3,260	0,392	0,343	3,260	0,266
16.07.2024	24,00	58,57	53,95	4,62	19,930	16,240	3,690	0,392	0,343	3,690	0,246
17.07.2024	24,00	61,17	55,35	5,82	20,640	17,550	3,090	0,392	0,343	3,090	0,249
18.07.2024	24,00	60,55	54,87	5,68	22,350	18,980	3,370	0,392	0,343	3,370	0,268
19.07.2024	24,00	60,33	54,85	5,48	22,340	18,900	3,440	0,392	0,343	3,440	0,264
20.07.2024	24,00	59,15	53,30	5,85	15,300	11,800	3,500	0,392	0,343	3,500	0,238
21.07.2024	24,00	59,86	54,09	5,77	22,750	18,520	4,230	0,392	0,343	4,230	0,307
Среднее	24,00	59,09	53,12	5,97	10,900	16,788	-5,888	0,392	0,343	-5,888	-0,173
Итого	744,00				337,890	520,420	-182,530			-182,530	-5,368

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 07.07.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
07.07.2024	24,00	58,69	53,04	5,65	22,640	18,830	3,810	0,392	0,343	3,810	0,282
08.07.2024	24,00	57,32	51,78	5,54	22,090	18,880	3,210	0,392	0,343	3,210	0,252
09.07.2024	24,00	58,06	52,65	5,41	22,360	18,860	3,500	0,392	0,343	3,500	0,264
10.07.2024	24,00	59,64	53,84	5,80	22,210	18,930	3,280	0,392	0,343	3,280	0,264
11.07.2024	24,00	60,13	54,52	5,61	22,410	18,920	3,490	0,392	0,343	3,490	0,273
12.07.2024	24,00	59,97	54,29	5,68	22,460	18,930	3,530	0,392	0,343	3,530	0,277
13.07.2024	24,00	59,50	53,83	5,67	21,960	18,920	3,040	0,392	0,343	3,040	0,248
14.07.2024	24,00	60,34	54,61	5,73	22,830	18,870	3,960	0,392	0,343	3,960	0,297
15.07.2024	24,00	60,72	54,92	5,80	22,200	18,940	3,260	0,392	0,343	3,260	0,266
16.07.2024	24,00	58,57	53,95	4,62	19,930	16,240	3,690	0,392	0,343	3,690	0,246
17.07.2024	24,00	61,17	55,35	5,82	20,640	17,550	3,090	0,392	0,343	3,090	0,249
18.07.2024	24,00	60,55	54,87	5,68	22,350	18,980	3,370	0,392	0,343	3,370	0,268
19.07.2024	24,00	60,33	54,85	5,48	22,340	18,900	3,440	0,392	0,343	3,440	0,264
20.07.2024	24,00	59,15	53,30	5,85	15,300	11,800	3,500	0,392	0,343	3,500	0,238
21.07.2024	24,00	59,86	54,09	5,77	22,750	18,520	4,230	0,392	0,343	4,230	0,307
Среднее	24,00	59,60	53,99	5,61	21,631	18,138	3,493	0,392	0,343	3,493	0,266
Итого	360,00				324,470	272,070	52,400			52,400	3,995

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru