

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.07.2024	24,00	60,43	54,31	6,12	19,610	15,880	3,730	0,392	0,343	3,730	0,282
23.07.2024	24,00	59,64	52,90	6,74	17,860	14,030	3,830	0,392	0,343	3,830	0,281
24.07.2024	24,00	59,11	52,28	6,83	17,760	13,840	3,920	0,392	0,343	3,920	0,284
25.07.2024	24,00	58,35	51,73	6,62	17,610	13,900	3,710	0,392	0,343	3,710	0,272
26.07.2024	24,00	57,83	51,44	6,39	17,350	13,880	3,470	0,392	0,343	3,470	0,250
27.07.2024	24,00	57,22	50,76	6,46	17,360	13,840	3,520	0,392	0,343	3,520	0,253
28.07.2024	24,00	59,18	51,95	7,23	17,310	13,900	3,410	0,392	0,343	3,410	0,266
29.07.2024	24,00	58,66	51,81	6,85	17,600	14,310	3,290	0,392	0,343	3,290	0,256
30.07.2024	24,00	58,17	52,06	6,11	18,580	14,650	3,930	0,392	0,343	3,930	0,276
31.07.2024	24,00	57,36	51,01	6,35	18,350	14,560	3,790	0,392	0,343	3,790	0,274
01.08.2024	24,00	57,61	51,16	6,45	18,010	14,610	3,400	0,392	0,343	3,400	0,255
02.08.2024	24,00	57,35	50,98	6,37	18,110	14,590	3,520	0,392	0,343	3,520	0,257
03.08.2024	24,00	57,64	51,31	6,33	18,250	14,590	3,660	0,392	0,343	3,660	0,265
04.08.2024	24,00	56,95	50,74	6,21	17,750	13,570	4,180	0,392	0,343	4,180	0,278
05.08.2024	24,00	57,80	51,57	6,23	18,910	14,660	4,250	0,392	0,343	4,250	0,290
06.08.2024	24,00	56,99	50,81	6,18	18,560	14,750	3,810	0,392	0,343	3,810	0,267
07.08.2024	24,00	57,35	50,89	6,46	18,040	13,970	4,070	0,392	0,343	4,070	0,279
08.08.2024	24,00	58,47	51,70	6,77	18,510	14,300	4,210	0,392	0,343	4,210	0,299
09.08.2024	24,00	58,33	51,70	6,63	17,460	14,240	3,220	0,392	0,343	3,220	0,247
10.08.2024	24,00	57,30	50,95	6,35	17,630	14,020	3,610	0,392	0,343	3,610	0,256
11.08.2024	24,00	59,39	52,57	6,82	17,650	14,060	3,590	0,392	0,343	3,590	0,272
12.08.2024	24,00	59,22	52,32	6,90	17,610	14,060	3,550	0,392	0,343	3,550	0,269
13.08.2024	24,00	60,44	53,24	7,20	17,560	14,090	3,470	0,392	0,343	3,470	0,273
14.08.2024	24,00	60,34	53,23	7,11	18,020	14,190	3,830	0,392	0,343	3,830	0,291
15.08.2024	24,00	59,92	52,75	7,17	17,570	14,220	3,350	0,392	0,343	3,350	0,270
16.08.2024	24,00	60,11	52,93	7,18	17,140	14,250	2,890	0,392	0,343	2,890	0,245
17.08.2024	24,00	59,24	52,32	6,92	17,520	14,210	3,310	0,392	0,343	3,310	0,261
18.08.2024	24,00	59,09	52,37	6,72	17,850	14,210	3,640	0,392	0,343	3,640	0,273
19.08.2024	24,00	60,04	53,12	6,92	17,840	14,250	3,590	0,392	0,343	3,590	0,275
20.08.2024	24,00	59,32	52,73	6,59	18,540	14,160	4,380	0,392	0,343	4,380	0,305
21.08.2024	24,00	60,09	53,09	7,00	17,430	14,060	3,370	0,392	0,343	3,370	0,265
Среднее	24,00	58,68	52,02	6,65	17,915	14,253	3,661	0,392	0,343	3,661	0,271
Итого	744,00				555,350	441,850	113,500			113,500	8,386

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru