

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 4А

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 74026

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2024	24,00	59,87	53,01	6,86	14,380	11,320	3,060	4,000	3,500	3,060	0,227
23.08.2024	24,00	57,06	50,97	6,09	17,260	14,040	3,220	4,000	3,500	3,220	0,234
24.08.2024	24,00	57,43	50,97	6,46	17,380	14,030	3,350	4,000	3,500	3,350	0,247
25.08.2024	24,00	57,21	51,07	6,14	17,580	14,000	3,580	4,000	3,500	3,580	0,254
26.08.2024	24,00	56,74	50,48	6,26	17,390	14,060	3,330	4,000	3,500	3,330	0,244
27.08.2024	24,00	58,09	51,56	6,53	17,610	14,230	3,380	4,000	3,500	3,380	0,252
28.08.2024	24,00	58,74	52,08	6,66	17,120	14,250	2,870	4,000	3,500	2,870	0,232
29.08.2024	24,00	59,33	52,69	6,64	17,580	14,280	3,300	4,000	3,500	3,300	0,257
30.08.2024	24,00	59,16	52,49	6,67	17,620	14,350	3,270	4,000	3,500	3,270	0,258
31.08.2024	24,00	58,48	52,05	6,43	17,700	14,210	3,490	4,000	3,500	3,490	0,258
01.09.2024	24,00	56,87	50,87	6,00	18,010	14,150	3,860	4,000	3,500	3,860	0,262
02.09.2024	24,00	59,14	52,52	6,62	17,320	14,260	3,060	4,000	3,500	3,060	0,243
03.09.2024	24,00	59,49	52,87	6,62	17,830	14,270	3,560	4,000	3,500	3,560	0,268
04.09.2024	24,00	58,50	52,03	6,47	17,690	14,270	3,420	4,000	3,500	3,420	0,258
05.09.2024	24,00	58,78	52,13	6,65	17,610	14,140	3,470	4,000	3,500	3,470	0,261
06.09.2024	24,00	59,12	52,21	6,91	13,400	10,120	3,280	4,000	3,500	3,280	0,227
07.09.2024	24,00	60,54	53,38	7,16	17,460	14,100	3,360	4,000	3,500	3,360	0,267
08.09.2024	24,00	59,61	52,76	6,85	18,360	14,040	4,320	4,000	3,500	4,320	0,308
09.09.2024	24,00	59,95	53,74	6,21	17,840	14,610	3,230	4,000	3,500	3,230	0,245
10.09.2024	24,00	59,70	53,97	5,73	22,660	19,120	3,540	4,000	3,500	3,540	0,275
11.09.2024	24,00	58,90	53,35	5,55	22,510	18,760	3,750	4,000	3,500	3,750	0,282
12.09.2024	24,00	59,08	53,56	5,52	22,210	18,790	3,420	4,000	3,500	3,420	0,262
13.09.2024	24,00	57,56	52,11	5,45	22,230	18,790	3,440	4,000	3,500	3,440	0,262
14.09.2024	24,00	57,65	52,12	5,53	22,140	18,770	3,370	4,000	3,500	3,370	0,260
15.09.2024	24,00	57,90	52,36	5,54	22,340	18,780	3,560	4,000	3,500	3,560	0,272
16.09.2024	24,00	58,16	52,69	5,47	22,890	18,750	4,140	4,000	3,500	4,140	0,295
17.09.2024	24,00	57,32	51,61	5,71	22,260	18,780	3,480	4,000	3,500	3,480	0,268
18.09.2024	24,00	56,93	51,35	5,58	21,990	18,800	3,190	4,000	3,500	3,190	0,251
19.09.2024	24,00	57,81	52,09	5,72	22,530	18,790	3,740	4,000	3,500	3,740	0,282
20.09.2024	24,00	58,46	52,56	5,90	22,110	18,820	3,290	4,000	3,500	3,290	0,265
Среднее	24,00	58,45	52,26	6,20	19,100	15,656	3,444	4,000	3,500	3,444	0,259
Итого	720,00				573,010	469,680	103,330			103,330	7,776

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru