

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 6

Номер прибора: 00270084

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	22,00	2,00	21,54	22,37	-0,83	0,000	20,680	-20,680	1,43	1,09	0,000	-0,017
11.11.2023 23	24,00	0,00	21,35	22,59	-1,24	0,000	26,060	-26,060	1,10	1,11	0,000	-0,032
12.11.2023 23	24,00	0,00	22,58	22,82	-0,24	0,000	22,760	-22,760	1,13	1,13	0,000	-0,005
13.11.2023 23	24,00	0,00	21,63	22,06	-0,43	0,000	24,200	-24,200	1,13	1,13	0,000	-0,010
14.11.2023 23	24,00	0,00	21,58	22,14	-0,56	0,000	27,100	-27,100	1,13	1,13	0,000	-0,015
15.11.2023 23	24,00	0,00	21,60	21,95	-0,35	0,000	18,850	-18,850	2,30	2,09	0,000	-0,007
16.11.2023 23	24,00	0,00	48,19	28,86	19,33	16,210	30,360	-14,150	6,58	5,65	0,188	0,587
17.11.2023 23	24,00	0,00	49,65	39,30	10,35	114,790	102,950	11,840	6,35	5,85	1,186	1,066
18.11.2023 23	24,00	0,00	48,71	38,99	9,72	112,920	101,950	10,970	6,00	5,51	1,096	0,991
19.11.2023 23	24,00	0,00	47,25	37,83	9,42	112,160	99,410	12,750	6,06	5,59	1,053	0,936
20.11.2023 23	24,00	0,00	50,09	39,35	10,74	109,900	97,930	11,970	6,06	5,60	1,181	1,052
21.11.2023 23	24,00	0,00	54,72	41,88	12,84	108,160	97,050	11,110	5,98	5,52	1,388	1,246
22.11.2023 23	24,00	0,00	52,23	40,72	11,51	106,030	97,480	8,550	5,82	5,37	1,219	1,122
Среднее	23,85	0,15	37,01	30,84	6,17	52,321	58,983	-6,662	3,93	3,60	0,562	0,532
Итого	310,00	2,00				680,170	766,780	-86,610			7,311	6,913

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru