

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2024 23	24,00	74,78	45,24	29,47	58,684	57,978	0,705	4,507	2,162	1,756	1,709
23.03.2024 23	24,00	74,35	43,38	30,86	59,199	58,307	0,892	4,436	2,111	1,857	1,799
24.03.2024 23	24,00	76,45	43,85	32,51	55,943	55,028	0,915	4,487	2,111	1,851	1,789
25.03.2024 23	24,00	75,88	43,99	31,86	57,085	56,341	0,744	4,507	2,121	1,846	1,795
26.03.2024 23	24,00	72,52	44,57	26,89	68,722	67,937	0,786	4,150	2,131	1,876	1,827
27.03.2024 23	24,00	75,78	43,29	32,44	59,335	58,508	0,827	4,487	2,152	1,953	1,898
28.03.2024 23	24,00	75,74	42,74	32,99	55,916	55,001	0,915	4,630	2,182	1,875	1,814
29.03.2024 23	24,00	74,10	43,61	30,48	54,261	53,334	0,927	4,711	2,162	1,686	1,626
30.03.2024 23	24,00	74,26	43,11	31,14	54,704	53,730	0,974	4,762	2,141	1,737	1,673
31.03.2024 23	24,00	75,55	43,67	31,88	54,809	53,817	0,992	4,813	2,121	1,783	1,716
01.04.2024 23	24,00	72,37	43,24	28,93	56,486	55,481	1,005	4,721	2,060	1,669	1,605
02.04.2024 23	24,00	71,54	43,41	28,12	55,152	54,126	1,026	4,691	2,039	1,587	1,522
03.04.2024 23	24,00	69,47	46,58	23,47	48,445	47,425	1,019	4,354	1,805	1,175	1,113
04.04.2024 23	24,00	68,96	53,72	14,96	39,803	38,841	0,962	4,303	1,734	0,639	0,581
05.04.2024 23	24,00	68,89	51,49	17,29	37,014	36,068	0,946	4,048	1,723	0,681	0,624
06.04.2024 23	24,00	70,76	52,25	18,52	35,545	34,679	0,866	3,916	1,703	0,696	0,642
07.04.2024 23	24,00	70,51	52,32	18,21	37,869	37,029	0,841	4,191	1,744	0,726	0,674
08.04.2024 23	24,00	70,38	53,88	16,43	38,453	37,645	0,809	4,273	1,754	0,669	0,619
09.04.2024 23	24,00	68,12	53,66	14,50	42,670	41,935	0,735	4,619	1,785	0,653	0,608
10.04.2024 23	24,00	69,17	56,20	12,74	47,360	46,770	0,591	5,099	1,846	0,633	0,596
11.04.2024 23	24,00	67,31	52,46	14,88	42,712	42,019	0,693	4,568	1,744	0,667	0,625
12.04.2024 23	24,00	69,61	55,57	13,99	44,785	44,170	0,615	4,630	1,581	0,656	0,618
13.04.2024 23	24,00	68,64	55,28	13,37	49,421	48,820	0,601	5,058	1,611	0,691	0,653
14.04.2024 23	24,00	68,67	54,35	14,63	49,196	48,625	0,571	5,088	1,642	0,748	0,711
15.04.2024 23	24,00	70,31	58,49	11,77	55,302	54,706	0,595	5,557	1,499	0,684	0,644
16.04.2024 23	24,00	68,76	53,06	13,11	43,705	41,024	2,681	4,375	1,417	0,699	0,538
17.04.2024 23	24,00	68,32	52,05	13,95	43,457	41,863	1,594	4,262	1,356	0,681	0,584
18.04.2024 23	24,00	69,79	54,16	13,04	46,695	44,958	1,737	4,619	1,397	0,693	0,586
19.04.2024 23	24,00	68,89	54,17	12,24	47,180	44,620	2,560	4,599	1,356	0,700	0,546
20.04.2024 23	24,00	68,99	53,23	13,05	47,471	45,048	2,423	4,660	1,387	0,734	0,588
Среднее	24,00	71,30	49,57	21,26	49,579	48,528	1,052	4,571	1,819	1,143	1,077
Итого	720,00				1487,378	1455,830	31,548			34,300	32,323

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2024	-1908,324	624,789
20.04.2024	-1876,776	659,089

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru