

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90

Номер прибора: 1309551

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.06.2024 23	24,00	68,46	52,62	15,78	34,712	33,957	0,755	0,314	0,140	0,581	0,536
22.06.2024 23	24,00	71,07	54,66	16,42	34,008	33,275	0,734	0,314	0,140	0,592	0,546
23.06.2024 23	24,00	71,57	54,57	16,99	34,146	33,420	0,726	0,315	0,137	0,613	0,568
24.06.2024 23	24,00	70,86	55,13	15,69	33,567	32,847	0,721	0,317	0,140	0,560	0,515
25.06.2024 23	24,00	70,76	53,33	17,25	30,577	29,845	0,732	0,294	0,137	0,560	0,515
26.06.2024 23	24,00	70,36	51,43	18,93	27,745	26,998	0,747	0,273	0,136	0,557	0,511
27.06.2024 23	23,45	69,44	49,05	20,49	23,641	22,661	0,980	0,263	0,135	0,523	0,464
28.06.2024 23	24,00	69,86	50,18	19,68	25,854	25,082	0,772	0,282	0,137	0,540	0,494
29.06.2024 23	24,00	70,32	49,18	21,08	25,187	24,328	0,859	0,285	0,140	0,565	0,513
30.06.2024 23	23,33	70,62	49,20	21,68	23,856	22,922	0,934	0,282	0,137	0,554	0,497
01.07.2024 23	24,00	70,67	50,61	20,04	24,221	23,234	0,987	0,279	0,133	0,526	0,466
02.07.2024 23	24,00	65,62	43,69	20,75	16,805	15,929	0,877	0,326	0,216	0,380	0,331
03.07.2024 23	24,00	70,24	50,12	20,23	24,876	23,911	0,965	0,291	0,138	0,542	0,484
04.07.2024 23	19,93	71,91	50,67	20,69	21,824	21,082	0,742	0,305	0,139	0,470	0,436
05.07.2024 23	24,00	70,80	50,59	20,26	24,337	23,421	0,916	0,284	0,136	0,531	0,475
06.07.2024 23	24,00	70,88	49,96	20,94	23,934	23,019	0,915	0,285	0,140	0,538	0,482
07.07.2024 23	24,00	71,00	50,04	20,93	23,826	22,944	0,882	0,283	0,135	0,534	0,480
08.07.2024 23	24,00	70,53	48,31	22,21	21,452	20,573	0,879	0,262	0,136	0,510	0,457
09.07.2024 23	24,00	71,08	49,27	21,83	22,146	21,262	0,884	0,269	0,136	0,518	0,464
10.07.2024 23	24,00	70,42	49,41	21,04	23,570	22,698	0,872	0,267	0,136	0,530	0,478
11.07.2024 23	24,00	70,28	50,56	19,67	24,291	23,467	0,824	0,282	0,140	0,512	0,462
12.07.2024 23	24,00	70,35	50,13	20,22	23,909	23,110	0,800	0,267	0,136	0,516	0,467
13.07.2024 23	24,00	70,29	49,46	20,89	23,377	22,574	0,803	0,262	0,135	0,520	0,472
14.07.2024 23	24,00	71,17	50,71	20,45	24,981	24,190	0,791	0,279	0,141	0,543	0,495
15.07.2024 23	24,00	70,67	51,49	19,17	25,776	25,006	0,770	0,286	0,138	0,526	0,479
16.07.2024 23	22,02	70,36	50,51	19,12	22,125	20,632	1,493	0,234	0,117	0,485	0,394
17.07.2024 23	24,00	69,10	53,64	15,52	33,492	32,729	0,763	0,269	0,135	0,554	0,508
18.07.2024 23	24,00	71,14	55,48	15,66	33,830	33,059	0,771	0,275	0,133	0,566	0,518
19.07.2024 23	24,00	70,80	55,31	15,48	33,751	32,986	0,764	0,291	0,140	0,558	0,511
20.07.2024 23	24,00	70,40	53,99	16,40	31,809	31,028	0,781	0,266	0,135	0,557	0,509
21.07.2024 23	24,00	70,22	54,13	16,11	32,293	31,511	0,782	0,268	0,136	0,555	0,508
Среднее	23,77	70,36	51,21	19,08	26,772	25,926	0,846	0,283	0,139	0,536	0,485
Итого	736,73				829,920	803,699	26,221			16,614	15,032

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
21.06.2024	-1835,378	692,641
21.07.2024	-1809,197	709,254

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru