

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.07.2024 23	24,00	69,69	55,02	14,67	31,410	30,456	0,954	0,235	0,209	0,502	0,444
23.07.2024 23	24,00	69,45	55,78	13,67	34,005	33,014	0,991	0,252	0,224	0,510	0,452
24.07.2024 23	24,00	69,52	54,88	14,64	32,449	31,490	0,959	0,246	0,220	0,515	0,458
25.07.2024 23	24,00	68,80	53,50	15,30	32,275	31,345	0,930	0,243	0,216	0,533	0,479
26.07.2024 23	24,00	68,63	54,58	14,05	33,596	32,652	0,944	0,256	0,227	0,511	0,455
27.07.2024 23	24,00	68,44	52,97	15,47	29,452	28,685	0,767	0,220	0,198	0,468	0,423
28.07.2024 23	24,00	66,95	51,46	15,49	28,187	27,275	0,912	0,219	0,197	0,454	0,401
29.07.2024 23	24,00	65,98	50,55	15,43	26,958	26,130	0,828	0,210	0,191	0,430	0,384
30.07.2024 23	24,00	68,77	55,62	13,15	33,305	32,513	0,792	0,243	0,216	0,476	0,429
31.07.2024 23	24,00	69,83	55,72	14,11	33,036	32,197	0,839	0,242	0,215	0,505	0,454
01.08.2024 23	24,00	69,19	56,08	13,11	34,412	33,516	0,896	0,256	0,226	0,492	0,439
02.08.2024 23	23,87	69,60	55,41	14,19	32,482	31,692	0,790	0,246	0,218	0,497	0,450
03.08.2024 23	23,98	70,00	55,84	14,16	33,042	32,264	0,778	0,245	0,216	0,503	0,456
04.08.2024 23	24,00	68,96	54,91	14,05	32,876	32,097	0,779	0,242	0,212	0,497	0,451
05.08.2024 23	24,00	69,47	56,43	13,04	33,973	33,170	0,803	0,255	0,222	0,480	0,432
06.08.2024 23	24,00	69,26	55,47	13,79	32,040	31,279	0,761	0,238	0,209	0,476	0,431
07.08.2024 23	24,00	69,21	55,30	13,91	32,638	31,863	0,775	0,250	0,218	0,488	0,443
08.08.2024 23	24,00	69,11	55,14	13,97	32,453	31,692	0,761	0,242	0,211	0,487	0,442
09.08.2024 23	24,00	69,35	56,09	13,26	34,001	33,199	0,802	0,257	0,224	0,488	0,440
10.08.2024 23	24,00	68,76	55,08	13,68	32,381	31,615	0,766	0,238	0,207	0,476	0,431
11.08.2024 23	24,00	68,70	54,88	13,82	32,754	31,992	0,762	0,247	0,214	0,487	0,442
12.08.2024 23	24,00	68,74	55,27	13,47	32,273	31,528	0,745	0,240	0,208	0,470	0,426
13.08.2024 23	24,00	69,07	56,42	12,65	35,110	34,296	0,814	0,266	0,230	0,483	0,434
14.08.2024 23	24,00	69,24	55,90	13,34	34,266	33,470	0,796	0,258	0,224	0,494	0,447
15.08.2024 23	24,00	69,25	56,04	13,21	33,187	32,401	0,786	0,249	0,216	0,474	0,427
16.08.2024 23	24,00	69,15	56,29	12,86	34,302	33,496	0,806	0,263	0,227	0,478	0,430
17.08.2024 23	24,00	68,96	55,15	13,81	33,316	32,526	0,790	0,252	0,218	0,496	0,449
18.08.2024 23	24,00	69,28	56,05	13,23	32,664	31,873	0,791	0,244	0,212	0,467	0,420
19.08.2024 23	24,00	68,72	55,76	12,96	33,557	32,754	0,803	0,253	0,219	0,470	0,423
20.08.2024 23	24,00	68,74	55,89	12,85	33,536	32,726	0,810	0,257	0,224	0,468	0,420
21.08.2024 23	24,00	69,40	56,16	13,24	33,661	32,817	0,844	0,257	0,223	0,485	0,434
Среднее	24,00	68,97	55,15	13,83	32,697	31,872	0,825	0,246	0,216	0,486	0,437
Итого	743,85				1013,597	988,023	25,574			15,059	13,549

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.07.2024 23	73708,768	71953,920	1614,501	1502,553
21.08.2024 23	74722,365	72941,943	1629,560	1516,101

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru