

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: ТСН "Кириченко 90"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Кириченко, д. 90/1

Номер прибора: 1900951

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.08.2024 23	24,00	69,76	57,70	12,06	34,256	33,383	0,873	2,676	2,334	0,455	0,402
23.08.2024 23	24,00	69,03	56,54	12,49	34,010	33,152	0,858	2,620	2,301	0,465	0,414
24.08.2024 23	24,00	69,72	57,73	11,99	34,114	33,230	0,884	2,602	2,274	0,451	0,398
25.08.2024 23	24,00	69,81	58,41	11,40	34,983	34,082	0,901	2,740	2,385	0,442	0,388
26.08.2024 23	24,00	69,06	56,81	12,25	33,602	32,735	0,867	2,616	2,280	0,451	0,400
27.08.2024 23	24,00	69,14	56,16	12,98	33,054	32,183	0,871	2,530	2,199	0,469	0,417
28.08.2024 23	24,00	69,41	56,83	12,58	33,330	32,437	0,893	2,539	2,200	0,461	0,408
29.08.2024 23	24,00	69,89	57,94	11,95	34,630	33,678	0,952	2,679	2,329	0,458	0,401
30.08.2024 23	24,00	69,90	56,72	13,18	32,810	31,873	0,937	2,539	2,222	0,476	0,420
31.08.2024 23	24,00	69,68	55,82	13,86	32,920	31,991	0,929	2,563	2,237	0,497	0,441
01.09.2024 23	24,00	68,08	53,76	14,32	32,624	31,749	0,875	2,543	2,215	0,505	0,454
02.09.2024 23	24,00	67,76	54,90	12,86	32,623	31,767	0,856	2,577	2,242	0,456	0,407
03.09.2024 23	24,00	69,35	56,46	12,89	33,431	32,524	0,907	2,574	2,233	0,473	0,419
04.09.2024 23	24,00	69,47	56,75	12,72	32,817	31,917	0,900	2,555	2,224	0,459	0,406
05.09.2024 23	24,00	69,37	56,91	12,46	32,987	32,083	0,904	2,542	2,205	0,455	0,401
06.09.2024 23	24,00	69,47	56,63	12,84	32,960	32,047	0,913	2,563	2,222	0,464	0,410
07.09.2024 23	24,00	69,10	55,40	13,70	33,096	32,191	0,905	2,533	2,187	0,494	0,441
08.09.2024 23	24,00	68,84	54,55	14,29	32,266	31,405	0,861	2,559	2,222	0,496	0,446
09.09.2024 23	23,98	68,47	56,03	12,44	32,672	31,885	0,787	2,582	2,234	0,442	0,396
10.09.2024 23	24,00	68,80	55,66	13,14	32,181	31,334	0,847	2,538	2,200	0,460	0,409
11.09.2024 23	24,00	69,42	56,67	12,75	33,335	32,452	0,883	2,645	2,300	0,466	0,414
12.09.2024 23	24,00	69,64	57,35	12,29	33,418	32,520	0,898	2,621	2,285	0,454	0,400
13.09.2024 23	24,00	68,23	56,23	12,00	32,977	32,131	0,846	2,587	2,258	0,434	0,385
14.09.2024 23	24,00	68,48	55,96	12,52	32,570	31,737	0,833	2,558	2,228	0,443	0,394
15.09.2024 23	24,00	68,76	55,78	12,98	33,302	32,461	0,841	2,636	2,291	0,470	0,421
16.09.2024 23	24,00	68,61	56,25	12,36	33,325	32,502	0,823	2,611	2,265	0,450	0,401
17.09.2024 23	24,00	68,13	55,24	12,89	32,731	31,942	0,789	2,515	2,179	0,458	0,412
18.09.2024 23	24,00	68,04	54,36	13,68	31,940	31,169	0,771	2,484	2,167	0,468	0,424
19.09.2024 23	24,00	68,53	55,37	13,16	33,003	32,206	0,797	2,618	2,276	0,472	0,425
20.09.2024 23	24,00	69,34	56,02	13,32	33,055	32,252	0,803	2,615	2,270	0,476	0,429
Среднее	24,00	69,04	56,23	12,81	33,167	32,301	0,867	2,585	2,249	0,464	0,413
Итого	719,98				995,022	969,018	26,004			13,920	12,383

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.08.2024 23	74722,365	72941,943	1629,560	1516,101
20.09.2024 23	75717,387	73910,961	1643,480	1528,485

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru