

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 1

Номер прибора: 1500719

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	12,36	11,39	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	2,243	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	12,95	12,44	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	4,864	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,44	17,88	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,455	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	14,76	14,06	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	13,78	12,97	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	14,69	14,44	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	14,23	13,81	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	12,41	11,68	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	12,77	12,28	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	13,22	12,81	0,00	0,000	0,000	0,000	1,224	5,496	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	31,16	28,87	5,33	161,823	162,180	-0,357	2,376	3,844	0,863	0,864
21.11.2023 23	24,00	47,30	42,00	5,33	280,591	281,214	-0,623	3,334	2,692	1,498	1,499
22.11.2023 23	24,00	47,50	42,12	5,38	278,363	278,987	-0,624	3,345	2,733	1,499	1,501
Среднее	24,00	20,43	18,98	1,23	55,444	55,568	-0,123	1,638	4,639	0,297	0,297
Итого	312,00				720,778	722,381	-1,604			3,860	3,864

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	201,421	1302,939
22.11.2023	199,818	1306,799

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru