

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя с 10.11.2023 по 25.11.2023

Прибор Прибор: КАРАТ-307 (16993716)
Потребитель Жилой дом
Адрес узла г. Туапсе, ул. Комсомольская, д. 19 блок 1

Дата	ВР, ч	Теплосистема 1 - Отопление								Итого по ТС1	
		t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, МПа	P2, МПа	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
10.11.2023	24.00	19.28	18.94	0.33	0.003	0.000	0.003	0.60	0.55	0.000	0.000
11.11.2023	24.00	18.60	18.30	0.31	0.000	0.006	(0.006)	0.60	0.55	0.000	0.000
12.11.2023	24.00	18.72	18.68	0.04	0.018	0.000	0.018	0.60	0.55	0.000	0.000
13.11.2023	24.00	18.62	18.58	0.04	0.000	0.000	0.000	0.60	0.55	0.000	0.000
14.11.2023	24.00	18.43	18.43	0.00	0.000	0.000	0.000	0.60	0.55	0.000	0.000
15.11.2023	24.00	18.06	18.01	0.05	0.000	0.005	(0.005)	0.60	0.55	0.000	0.000
16.11.2023	24.00	18.17	18.13	0.04	0.000	0.000	0.000	0.60	0.55	0.000	0.000
17.11.2023	24.00	17.75	17.66	0.09	0.000	0.001	(0.001)	0.60	0.55	0.000	0.000
18.11.2023	24.00	17.74	17.76	(0.02)	0.000	0.000	0.000	0.60	0.55	0.000	0.000
19.11.2023	24.00	17.74	17.73	0.00	0.000	0.000	0.000	0.60	0.55	0.000	0.000
20.11.2023	24.00	17.64	17.62	0.01	0.000	0.000	0.000	0.60	0.55	0.000	0.000
21.11.2023	24.00	22.69	21.06	1.63	2.846	3.485	(0.639)	0.60	0.55	0.003	0.014
22.11.2023	24.00	21.47	19.95	1.52	0.825	0.302	0.523	0.60	0.55	0.022	0.000
23.11.2023	24.00	31.65	21.10	10.55	6.620	5.534	1.086	0.60	0.55	0.191	0.159
24.11.2023	24.00	63.28	37.34	25.94	25.185	24.655	0.530	0.60	0.55	0.653	0.639
25.11.2023	24.00	67.43	38.33	29.11	25.376	24.765	0.611	0.60	0.55	0.738	0.721
Среднее	24.00	25.45	21.10	4.35	3.805	3.672	0.132	0.60	0.55	0.100	0.096
Итого	384.00				60.873	58.753	2.120			1.607	1.532

Отчет подготовил: инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46