

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 15.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Красной Армии, д. 13

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 96148

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	54,80	37,11	17,69	68,117	69,367	-1,250	6,000	5,500	1,203	1,227
24.03.2024 23	24,00	48,84	40,53	8,31	158,199	161,158	-2,959	6,000	5,500	1,313	1,339
25.03.2024 23	24,00	42,27	35,54	6,73	124,330	126,600	-2,271	6,000	5,500	0,836	0,852
26.03.2024 23	24,00	41,34	34,76	6,58	149,239	151,725	-2,486	6,000	5,500	0,982	0,999
27.03.2024 23	24,00	47,81	39,62	8,19	157,857	160,262	-2,404	6,000	5,500	1,291	1,312
28.03.2024 23	24,00	45,33	38,22	7,12	157,616	159,848	-2,232	6,000	5,500	1,121	1,137
29.03.2024 23	24,00	40,08	33,92	6,16	98,685	99,845	-1,160	6,000	5,500	0,608	0,615
30.03.2024 23	24,00	43,11	35,96	7,14	133,361	134,992	-1,631	6,000	5,500	0,952	0,964
31.03.2024 23	24,00	38,68	33,47	5,21	144,404	146,359	-1,955	6,000	5,500	0,754	0,763
01.04.2024 23	24,00	47,78	37,54	10,24	68,644	70,113	-1,470	6,000	5,500	0,699	0,718
02.04.2024 23	24,00	47,07	35,17	11,90	56,639	58,064	-1,426	6,000	5,500	0,670	0,691
03.04.2024 23	24,00	50,58	32,28	18,30	36,353	37,491	-1,138	6,000	5,500	0,661	0,686
04.04.2024 23	24,00	37,12	32,80	4,31	146,641	148,628	-1,987	6,000	5,500	0,635	0,641
05.04.2024 23	24,00	42,12	35,59	6,53	95,609	97,173	-1,564	6,000	5,500	0,624	0,635
06.04.2024 23	24,00	48,21	38,17	10,04	88,238	89,942	-1,704	6,000	5,500	0,884	0,903
07.04.2024 23	24,00	46,72	37,89	8,84	42,032	43,031	-0,999	6,000	5,500	0,369	0,380
08.04.2024 23	24,00	44,70	35,88	8,82	44,048	44,969	-0,921	6,000	5,500	0,386	0,397
09.04.2024 23	24,00	45,55	38,32	7,23	29,905	30,378	-0,472	6,000	5,500	0,216	0,220
10.04.2024 23	24,00	14,28	16,76	-2,48	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
11.04.2024 23	24,00	14,73	16,90	-2,17	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
12.04.2024 23	24,00	13,97	16,36	-2,39	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
13.04.2024 23	24,00	13,93	16,24	-2,31	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
14.04.2024 23	24,00	14,66	16,97	-2,30	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
15.04.2024 23	24,00	13,77	15,92	-2,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
Среднее	24,00	37,39	31,33	6,06	74,996	76,248	-1,251	6,000	5,500	0,592	0,603
Итого	576,00				1799,915	1829,946	-30,031			14,203	14,480

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
23.03.2024	40905,592	383657,292	487,864
15.04.2024	42705,507	385487,238	502,067

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru