

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 1

Номер прибора: 1800520

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	61,87	36,01	25,86	57,506	56,706	0,800	0,589	0,541	1,485	1,466
24.03.2024 23	23,97	65,30	36,83	28,47	57,448	56,647	0,801	0,589	0,541	1,633	1,613
25.03.2024 23	24,00	66,04	37,03	29,01	57,551	56,687	0,864	0,589	0,541	1,667	1,644
26.03.2024 23	24,00	65,14	36,44	28,70	57,434	56,725	0,709	0,589	0,541	1,647	1,629
27.03.2024 23	24,00	62,24	35,63	26,61	56,810	56,299	0,511	0,589	0,541	1,510	1,499
28.03.2024 23	24,00	65,42	36,78	28,64	57,569	56,448	1,120	0,589	0,541	1,647	1,617
29.03.2024 23	24,00	63,74	37,15	26,59	58,846	58,301	0,545	0,589	0,541	1,562	1,550
30.03.2024 23	24,00	62,49	36,92	25,57	58,548	57,987	0,561	0,589	0,541	1,496	1,484
31.03.2024 23	24,00	65,35	38,20	27,15	59,896	59,146	0,750	0,589	0,541	1,624	1,606
01.04.2024 23	24,00	58,19	35,95	22,24	59,569	58,971	0,598	0,589	0,541	1,321	1,310
02.04.2024 23	24,00	62,23	37,04	25,19	55,537	54,867	0,671	0,589	0,541	1,372	1,357
03.04.2024 23	24,00	50,45	28,49	21,96	22,472	22,017	0,455	0,589	0,541	0,655	0,642
04.04.2024 23	24,00	58,76	36,80	21,96	61,387	60,762	0,625	0,589	0,541	1,346	1,334
05.04.2024 23	24,00	60,48	37,43	23,05	61,888	61,245	0,643	0,589	0,541	1,426	1,413
06.04.2024 23	24,00	62,51	37,88	24,63	60,421	59,822	0,599	0,589	0,541	1,488	1,475
07.04.2024 23	24,00	58,77	35,76	23,01	54,509	54,003	0,506	0,589	0,541	1,229	1,219
08.04.2024 23	24,00	45,66	24,49	21,17	8,894	8,486	0,408	0,589	0,541	0,260	0,248
09.04.2024 23	24,00	23,16	22,58	0,58	0,000	0,000	0,000	0,589	0,541	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	32,73	24,83	7,90	19,397	19,193	0,204	0,589	0,541	0,456	0,452
11.04.2024 23	24,00	26,64	21,40	5,24	3,203	3,166	0,037	0,589	0,541	0,095	0,094
12.04.2024 23	24,00	19,91	18,96	0,95	0,000	0,000	0,000	0,589	0,541	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	18,07	17,57	0,50	0,000	0,062	-0,062	0,589	0,541	0,000	-0,001
14.04.2024 23	24,00	19,39	18,43	0,96	0,000	2,033	-2,033	0,589	0,541	0,000	-0,041
15.04.2024 23	24,00	18,87	20,36	-1,49	0,000	3,381	-3,381	0,589	0,541	0,000	-0,067
16.04.2024 23	24,00	22,02	22,30	-0,28	0,002	5,779	-5,776	0,589	0,541	-0,000	-0,004
17.04.2024 23	24,00	23,71	22,56	1,15	0,001	1,168	-1,167	0,589	0,541	-0,000	0,007
18.04.2024 23	24,00	23,72	23,68	0,04	0,006	4,276	-4,270	0,589	0,541	-0,000	0,008
19.04.2024 23	24,00	20,72	21,90	-1,18	0,004	4,245	-4,242	0,589	0,541	-0,000	0,005
20.04.2024 23	24,00	20,82	21,57	-0,75	0,006	2,165	-2,159	0,589	0,541	-0,000	-0,002
Среднее	24,00	44,98	29,69	15,29	32,031	32,434	-0,403	0,589	0,541	0,825	0,812
Итого	695,97				928,905	940,588	-11,683			23,919	23,560

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	32438,712	29159,361	765,648
20.04.2024	33367,617	30099,950	789,568

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru