

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	19,31	17,90	1,41	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	18,65	17,38	1,27	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	22,96	22,29	0,67	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,97	20,58	19,11	1,47	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	19,75	18,67	1,08	0,000	0,000	0,000	6,016	5,517	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	20,99	20,22	0,77	0,000	0,010	-0,010	6,016	5,517	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	44,52	36,42	8,10	47,166	48,144	-0,978	6,016	5,517	0,783	0,804
17.11.2023 23	24,00	54,19	35,14	19,05	29,075	29,542	-0,468	6,016	5,517	0,794	0,810
18.11.2023 23	24,00	67,75	38,91	28,84	37,021	37,781	-0,761	6,016	5,517	1,044	1,067
19.11.2023 23	24,00	68,39	37,24	31,15	29,953	30,727	-0,773	6,016	5,517	0,932	0,957
20.11.2023 23	24,00	65,03	36,26	28,77	29,128	29,972	-0,845	6,016	5,517	0,837	0,863
21.11.2023 23	24,00	65,39	35,81	29,58	30,292	31,025	-0,733	6,016	5,517	0,891	0,914
22.11.2023 23	24,00	68,23	42,52	25,71	46,547	47,561	-1,015	6,016	5,517	1,223	1,247
Среднее	24,00	42,75	29,07	13,68	19,168	19,597	-0,429	6,016	5,517	0,500	0,512
Итого	311,97				249,181	254,764	-5,582			6,504	6,662

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	13650,139	13961,367	372,481
22.11.2023	13899,321	14216,130	378,985

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru