

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 3

Номер прибора: 1800565

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	21,60	65,09	33,38	31,71	20,204	20,791	-0,587	0,590	0,541	0,637	0,656
24.03.2024 23	24,00	69,07	34,65	34,42	25,344	26,054	-0,711	0,590	0,541	0,853	0,876
25.03.2024 23	24,00	69,91	39,20	30,71	35,996	36,763	-0,768	0,590	0,541	1,059	1,083
26.03.2024 23	24,00	69,00	33,92	35,08	23,387	24,198	-0,812	0,590	0,541	0,819	0,849
27.03.2024 23	24,00	65,72	33,47	32,25	23,722	24,331	-0,609	0,590	0,541	0,764	0,784
28.03.2024 23	24,00	69,18	34,20	34,98	23,776	24,534	-0,758	0,590	0,541	0,830	0,858
29.03.2024 23	24,00	67,14	34,26	32,88	24,098	24,872	-0,774	0,590	0,541	0,792	0,818
30.03.2024 23	24,00	65,83	34,32	31,51	24,014	24,742	-0,728	0,590	0,541	0,755	0,779
31.03.2024 23	24,00	68,74	35,37	33,37	24,173	24,972	-0,798	0,590	0,541	0,806	0,834
01.04.2024 23	24,00	60,90	33,70	27,20	24,461	25,165	-0,704	0,590	0,541	0,657	0,676
02.04.2024 23	24,00	65,73	34,57	31,16	21,963	22,201	-0,238	0,590	0,541	0,669	0,676
03.04.2024 23	24,00	57,97	28,04	29,93	7,936	6,147	1,789	0,590	0,541	0,281	0,210
04.04.2024 23	24,00	61,40	33,55	27,85	23,388	24,171	-0,784	0,590	0,541	0,650	0,673
05.04.2024 23	24,00	63,22	33,88	29,34	23,458	24,159	-0,701	0,590	0,541	0,685	0,707
06.04.2024 23	24,00	65,50	34,51	30,99	22,941	23,736	-0,794	0,590	0,541	0,710	0,736
07.04.2024 23	24,00	62,38	32,98	29,40	21,216	21,329	-0,112	0,590	0,541	0,613	0,616
08.04.2024 23	24,00	65,18	31,96	33,22	19,882	17,759	2,123	0,590	0,541	0,489	0,404
09.04.2024 23	24,00	59,83	26,63	33,20	5,409	0,369	5,041	0,590	0,541	0,179	0,012
10.04.2024 23	24,00	59,39	26,65	32,74	5,411	0,367	5,044	0,590	0,541	0,177	0,012
11.04.2024 23	24,00	60,78	26,42	34,36	3,242	0,349	2,893	0,590	0,541	0,114	0,012
12.04.2024 23	24,00	56,68	25,88	30,80	3,249	0,347	2,902	0,590	0,541	0,103	0,011
13.04.2024 23	24,00	58,46	25,86	32,60	4,035	0,354	3,681	0,590	0,541	0,132	0,012
14.04.2024 23	24,00	56,85	25,47	31,38	2,461	0,272	2,189	0,590	0,541	0,080	0,009
15.04.2024 23	23,98	38,23	23,01	15,22	1,284	0,055	1,229	0,590	0,541	0,035	0,002
16.04.2024 23	24,00	22,45	21,37	1,08	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	22,98	21,61	1,37	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	23,34	22,14	1,20	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000	0,000
19.04.2024 23	24,00	22,55	21,05	1,50	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	21,89	20,75	1,14	0,000	0,000	0,000	0,590	0,541	0,000	0,000
Среднее	23,92	55,70	29,75	25,95	14,312	13,725	0,587	0,590	0,541	0,444	0,424
Итого	693,58				415,049	398,036	17,013			12,888	12,303

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	18738,241	19169,993	520,102
20.04.2024	19153,290	19568,029	532,990

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru