

# Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 1

Номер прибора: 267845

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |        |         |         |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Qпод | Теплота<br>(Гкал)<br>Qобр |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|               | ВНР, ч                     | ВОС, ч | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                           |                           |
| 10.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 23,31  | 22,84  | 0,47   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 0,000                     | 0,000                     |
| 11.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 22,58  | 22,09  | 0,49   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 0,000                     | 0,000                     |
| 12.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 23,11  | 22,78  | 0,33   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 0,000                     | 0,000                     |
| 13.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 23,09  | 22,65  | 0,44   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 0,000                     | 0,000                     |
| 14.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 22,61  | 22,10  | 0,51   | 0,000   | 0,000   | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 0,000                     | 0,000                     |
| 15.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 30,72  | 22,32  | 8,40   | 0,030   | 0,000   | 0,030  | 6,00      | 5,00      | 0,000                     | 0,000                     |
| 16.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 70,25  | 50,80  | 19,45  | 32,270  | 32,270  | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 0,630                     | 0,628                     |
| 17.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 71,35  | 52,85  | 18,50  | 67,720  | 67,720  | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 1,254                     | 1,253                     |
| 18.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 68,51  | 48,41  | 20,10  | 64,900  | 64,900  | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 1,304                     | 1,304                     |
| 19.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 69,13  | 48,78  | 20,35  | 62,880  | 62,880  | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 1,280                     | 1,280                     |
| 20.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 66,18  | 47,27  | 18,91  | 62,430  | 62,430  | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 1,180                     | 1,181                     |
| 21.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 66,31  | 46,15  | 20,16  | 58,850  | 58,850  | 0,000  | 6,00      | 5,00      | 1,187                     | 1,186                     |
| 22.11.2023 23 | 24,00                      | 0,00   | 71,03  | 47,65  | 23,38  | 49,160  | 49,780  | -0,620 | 6,00      | 5,00      | 1,148                     | 1,164                     |
| Среднее       | 24,00                      | 0,00   | 48,32  | 36,67  | 11,65  | 30,634  | 30,679  | -0,045 | 6,00      | 5,00      | 0,614                     | 0,615                     |
| Итого         | 312,00                     | 0,00   |        |        |        | 398,240 | 398,830 | -0,590 |           |           | 7,983                     | 7,995                     |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru