

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 5 блок 1

Номер прибора: 267845

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	0,00	66,05	47,64	18,41	60,650	60,360	0,290	0,59	0,49	1,117	1,111
24.03.2024 23	24,00	0,00	69,96	49,36	20,60	60,200	60,200	0,000	0,59	0,49	1,241	1,240
25.03.2024 23	24,00	0,00	70,69	49,37	21,32	60,190	60,190	0,000	0,59	0,49	1,282	1,283
26.03.2024 23	24,00	0,00	69,99	49,05	20,94	60,620	60,920	-0,300	0,59	0,49	1,271	1,276
27.03.2024 23	24,00	0,00	66,59	47,43	19,16	60,360	60,360	0,000	0,59	0,49	1,157	1,156
28.03.2024 23	24,00	0,00	70,04	49,64	20,40	62,630	61,120	1,510	0,59	0,49	1,277	1,247
29.03.2024 23	24,00	0,00	68,09	49,10	18,99	62,830	62,440	0,390	0,59	0,49	1,193	1,186
30.03.2024 23	24,00	0,00	66,79	48,47	18,32	61,750	61,750	0,000	0,59	0,49	1,130	1,131
31.03.2024 23	24,00	0,00	69,54	50,38	19,16	63,520	63,240	0,280	0,59	0,49	1,217	1,212
01.04.2024 23	24,00	0,00	61,75	46,10	15,65	62,990	63,280	-0,290	0,59	0,49	0,973	0,990
02.04.2024 23	24,00	0,00	67,04	49,10	17,94	63,740	63,740	0,000	0,59	0,49	1,142	1,143
03.04.2024 23	24,00	0,00	71,92	52,56	19,36	64,810	64,810	0,000	0,59	0,49	1,256	1,255
04.04.2024 23	24,00	0,00	62,14	46,72	15,42	62,480	62,480	0,000	0,59	0,49	0,962	0,963
05.04.2024 23	24,00	0,00	64,10	47,60	16,50	63,220	63,220	0,000	0,59	0,49	1,039	1,043
06.04.2024 23	24,00	0,00	66,26	48,63	17,63	62,360	62,360	0,000	0,59	0,49	1,100	1,099
07.04.2024 23	24,00	0,00	63,72	47,14	16,58	63,020	62,770	0,250	0,59	0,49	1,041	1,041
08.04.2024 23	24,00	0,00	69,36	51,17	18,19	65,090	65,090	0,000	0,59	0,49	1,182	1,184
09.04.2024 23	24,00	0,00	70,16	51,52	18,64	50,760	50,760	0,000	0,59	0,49	0,945	0,946
10.04.2024 23	24,00	0,00	29,43	28,07	1,36	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	0,00	27,95	26,98	0,97	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	0,00	27,20	26,37	0,83	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	0,00	26,92	26,13	0,79	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	0,00	26,35	25,57	0,78	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	0,00	25,89	25,16	0,73	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	0,00	25,10	24,48	0,62	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	0,00	24,77	24,20	0,57	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	24,67	24,10	0,57	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
19.04.2024 23	24,00	0,00	25,02	24,35	0,67	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	0,00	24,96	24,33	0,63	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	51,81	40,02	11,78	38,318	38,244	0,073	0,59	0,49	0,708	0,707
Итого	696,00	0,00				1111,220	1109,090	2,130			20,525	20,508

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
23.03.2024	31130,850	30581,020	731,748	16065,00	867,00
20.04.2024	32242,070	31690,110	752,273	16761,00	867,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru