

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Номер прибора: 10624

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	23,99	23,17	0,82	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	22,87	22,08	0,79	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	22,81	22,03	0,78	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	23,14	21,99	1,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	22,44	21,82	0,62	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	20,75	20,40	0,35	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	0,00	21,27	20,90	0,37	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	0,00	21,60	21,12	0,48	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	0,00	70,92	43,01	27,91	47,340	47,340	0,000	6,00	5,50	1,321	1,321
19.11.2023 23	24,00	0,00	70,25	42,31	27,94	69,000	69,000	0,000	6,00	5,50	1,927	1,928
20.11.2023 23	24,00	0,00	67,29	39,56	27,73	61,550	61,550	0,000	6,00	5,50	1,703	1,707
21.11.2023 23	24,00	0,00	68,24	43,39	24,85	85,250	85,250	0,000	6,00	5,50	2,120	2,118
22.11.2023 23	24,00	0,00	72,48	45,76	26,72	76,710	76,180	0,530	6,00	5,50	2,052	2,036
Среднее	24,00	0,00	40,62	29,81	10,81	26,142	26,102	0,041	6,00	5,50	0,702	0,701
Итого	312,00	0,00				339,850	339,320	0,530			9,123	9,110

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru