

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 23.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: ТСЖ "Рассвет"

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Кронштадтская, д. 2

Номер прибора: 10624

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	0,00	66,82	35,38	31,44	43,390	43,390	0,000	0,59	0,54	1,362	1,364
24.03.2024 23	24,00	0,00	70,86	37,16	33,70	47,330	47,330	0,000	0,59	0,54	1,596	1,595
25.03.2024 23	24,00	0,00	71,52	38,07	33,45	49,250	49,250	0,000	0,59	0,54	1,645	1,647
26.03.2024 23	24,00	0,00	71,21	38,80	32,41	54,200	54,200	0,000	0,59	0,54	1,754	1,757
27.03.2024 23	24,00	0,00	68,07	38,60	29,47	55,520	55,520	0,000	0,59	0,54	1,635	1,636
28.03.2024 23	24,00	0,00	71,13	37,98	33,15	49,060	49,060	0,000	0,59	0,54	1,624	1,626
29.03.2024 23	24,00	0,00	68,84	37,28	31,56	47,500	47,500	0,000	0,59	0,54	1,499	1,499
30.03.2024 23	24,00	0,00	67,48	35,73	31,75	41,740	41,740	0,000	0,59	0,54	1,326	1,325
31.03.2024 23	24,00	0,00	70,36	36,90	33,46	42,620	42,620	0,000	0,59	0,54	1,426	1,426
01.04.2024 23	24,00	0,00	69,96	36,76	33,20	31,390	31,370	0,020	0,59	0,54	1,040	1,041
02.04.2024 23	24,00	0,00	67,64	36,55	31,09	43,260	43,260	0,000	0,59	0,54	1,344	1,345
03.04.2024 23	24,00	0,00	71,48	36,21	35,27	26,670	26,670	0,000	0,59	0,54	0,939	0,941
04.04.2024 23	24,00	0,00	62,88	35,24	27,64	41,410	41,410	0,000	0,59	0,54	1,143	1,145
05.04.2024 23	24,00	0,00	67,81	35,28	32,53	23,450	23,450	0,000	0,59	0,54	0,762	0,763
06.04.2024 23	24,00	0,00	66,88	34,96	31,92	37,390	37,390	0,000	0,59	0,54	1,191	1,193
07.04.2024 23	24,00	0,00	58,96	32,76	26,20	14,330	14,330	0,000	0,59	0,54	0,376	0,375
08.04.2024 23	24,00	0,00	27,08	26,55	0,53	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
09.04.2024 23	24,00	0,00	25,97	25,51	0,46	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
10.04.2024 23	24,00	0,00	25,60	25,35	0,25	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
11.04.2024 23	24,00	0,00	25,47	24,87	0,60	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
12.04.2024 23	24,00	0,00	25,24	24,73	0,51	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
13.04.2024 23	24,00	0,00	25,38	24,73	0,65	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
14.04.2024 23	24,00	0,00	24,07	23,87	0,20	0,030	0,000	0,030	0,59	0,54	0,000	0,000
15.04.2024 23	24,00	0,00	65,39	23,98	41,41	0,210	0,000	0,210	0,59	0,54	0,009	0,000
16.04.2024 23	24,00	0,00	23,75	23,72	0,03	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	0,00	24,20	24,34	-0,14	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
18.04.2024 23	24,00	0,00	24,57	24,72	-0,15	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	-0,000
19.04.2024 23	24,00	0,00	25,26	24,84	0,42	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
20.04.2024 23	24,00	0,00	25,20	24,84	0,36	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,31	31,23	19,08	22,371	22,362	0,009	0,59	0,54	0,713	0,713
Итого	696,00	0,00				648,750	648,490	0,260			20,671	20,680

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
23.03.2024	48083,520	48201,960	1332,434	17496,00	0,00
20.04.2024	48732,270	48850,450	1353,105	18192,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru